

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026	00:00	7,59	6,78	0,81	1	1					0,95	0,95
	01:00	7,06	6,22	0,83	1	1					0,95	0,95
	02:00	6,67	5,87	0,80	1	1					0,95	0,95
	03:00	6,39	5,47	0,92	1	1					0,95	0,95
	04:00	6,28	5,33	0,95	1	1					0,95	0,95
	05:00	6,33	5,42	0,90	1	1					0,95	0,95
	06:00	6,65	5,83	0,82	1	1					0,95	0,95
	07:00	7,30	6,61	0,69	1	1					0,95	0,95
	08:00	7,92	7,09	0,83	1	1					0,95	0,95
	09:00	8,10	7,16	0,94	1	1					0,95	0,95
	10:00	8,12	7,27	0,86	1	1					0,95	0,95
	11:00	8,20	7,33	0,87	1	1					0,95	0,95
	12:00	8,33	7,46	0,87	1	1					0,95	0,95
	13:00	8,62	7,73	0,90	1	1				1	0,95	0,95
	14:00	8,54	7,60	0,94	1	1				1	0,95	0,95
	15:00	8,36	7,41	0,95	1	1				1	0,95	0,95
	16:00	8,38	7,43	0,96	1	1				1	0,95	0,95
	17:00	8,54	7,65	0,89	1	1				1	0,95	0,95
	18:00	8,99	8,14	0,85	1	1				1	0,95	0,95
	19:00	9,32	8,61	0,71	1	1				2	0,95	0,95
	20:00	9,44	8,66	0,77	1	1				2	0,95	0,95
	21:00	9,35	8,66	0,68	1	1				2	0,95	0,95
	22:00	8,97	8,37	0,60	1	1				2	0,95	0,95
	23:00	8,29	7,69	0,60	1	1				2	0,95	0,95

Από τις 23:44 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση