

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026	00:00	8,01	7,73	0,28	1	1			1		0,95	0,95
	01:00	7,59	7,20	0,39	1	1			1		0,95	0,95
	02:00	6,98	6,43	0,55	1	1					0,95	0,95
	03:00	6,70	6,17	0,54	1	1					0,95	0,95
	04:00	6,54	6,01	0,54	1	1					0,95	0,95
	05:00	6,52	5,95	0,57		1			3		0,95	0,95
	06:00	6,72	6,14	0,59		1			4		0,95	0,95
	07:00	7,43	6,93	0,50		1				4	0,95	0,95
	08:00	8,30	7,87	0,43		1			1	4	0,95	0,95
	09:00	8,65	8,21	0,43		1			1	4	0,95	0,95
	10:00	8,71	8,27	0,44		1			1	4	0,95	0,95
	11:00	8,87	8,43	0,44		1			2	4	0,85	0,95
	12:00	9,09	8,65	0,44		1			2	4	0,75	0,95
	13:00	9,50	9,06	0,43		1			2	4	0,65	0,95
	14:00	9,69	9,25	0,44	1	1				3	0,55	0,95
	15:00	9,36	8,74	0,61	1	1				2	0,45	0,95
	16:00	9,25	8,54	0,72	1	1				2	0,86	0,95
	17:00	9,46	8,59	0,86	1	1				2	0,95	0,95
	18:00	9,95	9,25	0,70	1	1				2	0,95	0,95
	19:00	10,31	9,68	0,63	1	1				3	0,95	0,95
	20:00	10,31	9,65	0,65	1	1				3	0,95	0,95
	21:00	10,25	9,63	0,62	1	1				3	0,95	0,95
	22:00	9,89	9,27	0,61	1	1				3	0,95	0,95
	23:00	9,26	8,70	0,56	1	1			2	1	0,95	0,95

Το διάστημα 08:00 – 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από 09:30 έως 16:10.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση