

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026	00:00	8,44	7,77	0,66	1	1			1		0,95	0,95
	01:00	7,85	7,01	0,84	1	1					0,95	0,95
	02:00	7,55	6,75	0,79	1	1					0,95	0,95
	03:00	7,31	6,66	0,65	1	1			3		0,71	0,95
	04:00	7,10	6,47	0,62	1	1			2		0,85	0,95
	05:00	7,10	6,42	0,68	1	1					0,95	0,95
	06:00	7,35	6,54	0,81	1	1					0,95	0,95
	07:00	8,19	7,38	0,81	1	1				1	0,87	0,95
	08:00	9,06	8,52	0,54	1	1			1	4	0,54	0,95
	09:00	9,43	8,49	0,94	1	1				2	0,95	0,95
	10:00	9,39	8,62	0,77	1	1				2	0,95	0,95
	11:00	9,49	8,73	0,75	1	1				2	0,95	0,95
	12:00	9,76	8,96	0,80	1	1				2	0,95	0,95
	13:00	10,35	9,71	0,63	1	1				3	0,95	0,95
	14:00	10,60	9,69	0,92	1	1				3	1,09	1,14
	15:00	10,53	9,92	0,61	1	1				3	1,35	1,35
	16:00	10,57	9,91	0,67	1	1				3	1,35	1,35
	17:00	10,75	9,85	0,89	1	1				3	1,35	1,35
	18:00	11,23	10,50	0,73	1	1				4	1,35	1,35
	19:00	11,51	11,02	0,49	1	1				4	1,35	1,35
	20:00	11,65	11,17	0,48	1	1				4	1,35	1,35
	21:00	11,91	11,46	0,45	1	1				4	1,35	1,35
	22:00	11,68	11,12	0,57	1	1				4	1,35	1,35
	23:00	11,09	10,66	0,43	1	1			2	3	1,35	1,35

Κατά το διάστημα 03:00 - 04:25 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G2, ενώ από τις 07:40 - 08:50 της G1 αντίστοιχα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση