

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,200	4,200	1,800	0,600	0,800	0,800		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026	00:00	6,46	5,73	0,72	1	1					1,35	1,35
	01:00	6,08	5,41	0,68	1	1			2		1,30	1,13
	02:00	5,77	5,03	0,75	1				3		1,35	1,35
	03:00	5,55	4,81	0,73	1				2		1,35	1,35
	04:00	5,40	4,68	0,72	1				2		1,35	1,35
	05:00	5,51	4,80	0,71	1				2		1,35	1,35
	06:00	5,85	5,09	0,77	1				2		1,35	1,35
	07:00	6,52	5,74	0,78	1				3		1,35	1,35
	08:00	7,15	6,42	0,73	1	1					1,35	1,35
	09:00	7,40	6,71	0,69	1	1					1,35	1,35
	10:00	7,32	6,65	0,66	1	1					1,35	1,35
	11:00	7,44	6,77	0,67	1	1					1,35	1,35
	12:00	7,66	7,01	0,65	1	1					1,35	1,35
	13:00	7,91	7,24	0,66	1	1					1,35	1,35
	14:00	7,87	7,22	0,65	1	1					1,35	1,35
	15:00	7,80	7,20	0,60	1	1					1,35	1,35
	16:00	7,85	7,26	0,59	1	1					1,35	1,35
	17:00	8,07	7,54	0,53	1	1					1,35	1,35
	18:00	8,46	8,04	0,42	1	1			1		1,35	1,35
	19:00	8,67	8,16	0,52	1	1			2		1,35	1,35
	20:00	8,68	8,12	0,56	1	1			2		1,35	1,35
	21:00	8,51	7,94	0,57	1	1			2		1,35	1,35
	22:00	8,09	7,50	0,59	1	1			1		1,35	1,35
	23:00	7,48	6,88	0,60	1	1					1,35	1,35

Στο διάστημα 01:05-01:55 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση