

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300			
ΕΝΕΡΓΕΙΑ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιτορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x21)	61	62	63	64			65	66	
Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026	00:00	68,50	65,42	2,88	0,20		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1	16,10	16,10	
	01:00	63,96	61,10	2,72	0,14		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1	16,10	16,10	
	02:00	60,97	58,61	2,26	0,11			1	1	1	1		1							1	1	1	1	16,10	15,75	
	03:00	58,55	56,43	2,00	0,12			1	1	1	1		1							1	1	1	1	16,10	16,10	
	04:00	57,17	55,14	1,97	0,07			1	1	1	1		1							1	1	1	1	16,10	16,10	
	05:00	57,34	55,58	1,64	0,11			1	1	1	1		1							1	1	1	1	16,10	16,10	
	06:00	59,30	58,30	0,80	0,20			1	1	1	1		1							1	1	1	1	16,10	16,10	
	07:00	64,32	63,25	0,86	0,21			1	1	1	1		1							1	1	1	1	16,10	16,10	
	08:00	70,57	69,32	1,05	0,20		1	1	1	1	1		1				8			1	1	1	1	16,10	16,10	
	09:00	75,79	75,14	0,65	0,00		1	1	1	1	1		1				9			1	1	1	1	16,10	16,10	
	10:00	77,98	77,50	0,44	0,04		1	1	1	1	1		1				9			1	1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	77,38	77,00	0,31	0,07		1	1	1	1	1		1				9			1	1	1	1	16,10	16,10	
	12:00	79,44	78,47	0,76	0,21		1	1	1	1	1		1			1	9			1	1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	81,12	80,02	0,89	0,21		1	1	1	1	1		1			1	9			1	1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	80,37	78,77	1,34	0,26		1	1	1	1	1		1			1	9			1	1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	77,70	75,58	1,92	0,21		1	1	1	1	1		1			1	7			1	1	1	1	16,10	16,10	
	16:00	79,44	77,19	2,05	0,21		1	1	1	1	1		1			1	7			1	1	1	1	16,10	16,10	
	17:00	83,39	81,81	1,37	0,21		1	1	1	1	1		1			1	7			1	1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	88,51	86,08	2,19	0,24		1	1	1	1	1		1			1	8			1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	88,64	86,58	1,67	0,40		1	1	1	1	1		1			1	9			1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	86,44	83,88	2,50	0,06		1	1	1	1	1		1			1	9			1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	84,04	80,47	3,46	0,11		1	1	1	1	1		1			1	7			1	1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	80,47	75,13	5,16	0,18		1	1	1	1	1		1			1	2			1	1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	75,31	70,40	4,65	0,26		1	1	1	1	1		1			1				1	1	1	1	16,10	16,10	

Το διάστημα 08:00 με 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση