

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 5 Ιουλίου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300				
Κυριακή, 5 Ιουλίου 2026	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περριορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4			G5	G6		
	00:00	73,54	65,36	7,77	0,40			1	1	1	1					1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	01:00	69,19	59,77	9,04	0,37			1	1	1	1					1					1	1		1	16,10	16,10	
	02:00	65,57	58,10	7,24	0,23			1	1	1	1					1					1	1		1	16,10	16,10	
	03:00	62,98	54,57	8,23	0,17			1	1	1	1					1					1	1		1	16,10	16,10	
	04:00	61,09	51,99	8,81	0,28			1	1	1	1					1					1	1		1	16,10	16,10	
	05:00	61,19	53,10	7,85	0,24			1	1	1	1					1					1	1		1	16,10	16,10	
	06:00	62,27	54,40	7,64	0,23			1	1	1	1					1					1	1		1	16,10	16,10	
	07:00	67,89	59,35	8,31	0,22			1	1	1	1					1		3			1	1		1	16,10	16,10	
	08:00	72,42	62,62	9,48	0,33			1	1	1	1					1		5			1	1		1	16,10	16,10	
	09:00	74,81	66,58	8,00	0,22			1	1	1	1					1		12			1	1		1	16,10	16,10	
	10:00	76,27	67,73	8,42	0,12			1	1	1	1					1		12			1	1		1	16,10	16,10	
	11:00	76,41	68,09	8,23	0,10			1	1	1	1					1		12			1	1		1	16,10	16,10	
	12:00	78,01	69,98	7,92	0,11		1	1	1	1	1	1				1		9			1	1		1	16,10	16,10	
	13:00	80,10	70,99	8,98	0,13		1	1	1	1	1	1				1		7			1	1		1	16,10	16,10	
	14:00	79,82	68,62	10,94	0,27		1	1	1	1	1	1				1		7			1	1		1	16,10	16,10	
	15:00	78,67	65,89	12,38	0,40		1	1	1	1	1	1				1		5			1	1		1	16,10	16,10	
	16:00	80,14	66,81	12,92	0,41		1	1	1	1	1	1				1		4			1	1		1	16,10	16,10	
	17:00	83,95	71,37	12,17	0,41		1	1	1	1	1	1				1		4			1	1		1	16,10	16,10	
	18:00	88,97	76,30	12,10	0,57		1	1	1	1	1	1				1		4			1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	89,42	77,37	11,92	0,13		1	1	1	1	1	1				1		7			1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	87,33	75,52	11,80	0,00		1	1	1	1	1	1				1		8			1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	85,45	74,06	11,39	0,00		1	1	1	1	1	1				1		7			1	1	1	1	16,10	16,10	
22:00	80,29	68,71	11,56	0,02		1	1	1	1	1	1				1		2			1	1	1	1	16,10	16,10		
23:00	75,22	63,50	11,65	0,06		1	1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση