

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300			
Η ΕΡΕ ΤΗ ΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερ.αίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x21)	61	62	63	64			65	66	
Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026	00:00	67,03	62,05	4,96	0,01		1		1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	01:00	62,23	57,68	4,54	0,01		1		1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	02:00	58,86	54,70	4,16	0,01		1		1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	03:00	56,44	52,57	3,86	0,01		1		1	1	1				1					1	1	1		16,10	16,10	
	04:00	54,88	51,36	3,51	0,00		1		1	1	1				1					1	1	1		16,10	16,10	
	05:00	55,49	51,93	3,56	0,00		1		1	1	1				1					1	1	1		16,10	16,10	
	06:00	58,07	53,78	4,29	0,00		1		1	1	1				1					1	1	1		16,10	16,10	
	07:00	65,91	63,33	2,58	0,01		1		1	1	1				1					1	1	1		16,10	16,10	
	08:00	69,71	67,67	2,01	0,02		1		1	1	1				1					1	1	1		16,10	16,10	
	09:00	78,41	75,82	2,51	0,08		1	1	1	1	1				1					1	1	1		16,10	16,10	
	10:00	80,36	77,90	2,33	0,14		1	1	1	1	1				1					1	1	1		16,10	16,10	
	11:00	80,42	78,45	1,81	0,16		1	1	1	1	1				1					1	1	1		16,10	16,10	
	12:00	80,49	77,97	2,32	0,20		1	1	1	1	1				1					1	1	1		16,10	16,10	
	13:00	83,64	81,17	2,26	0,21		1	1	1	1	1				1					1	1	1		16,10	16,10	
	14:00	83,54	81,90	1,44	0,20		1	1	1	1	1				1					1	1	1		16,10	16,10	
	15:00	81,39	80,27	0,91	0,21		1	1	1	1	1				1					1	1	1		16,10	16,10	
	16:00	82,98	81,89	0,94	0,14		1	1	1	1	1				1					1	1	1		16,10	16,10	
	17:00	87,00	85,63	1,36	0,01		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	92,50	90,58	1,91	0,01		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	92,57	89,01	3,56	0,01		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	90,11	86,14	3,96	0,01		1	1	1	1	1		1		1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	86,94	82,24	4,69	0,01		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	80,87	76,90	3,97	0,01		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	74,56	70,82	3,74	0,01		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10	

Το ΑΠ ΛΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση