

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περριορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4			G5	G6
Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026	00:00	67,24	62,64	4,59	0,01		1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10
	01:00	62,71	58,11	4,54	0,05		1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10
	02:00	59,11	54,31	4,79	0,01		1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	15,57	15,57
	03:00	56,57	51,07	5,50	0,01		1	1	1	1	1	1								1	1	1		16,03	16,03
	04:00	55,30	49,48	5,80	0,02		1	1	1	1	1	1								1	1	1		15,78	15,78
	05:00	56,20	50,05	6,06	0,10		1	1	1	1	1	1								1	1	1		16,00	16,00
	06:00	58,21	53,32	4,84	0,04		1	1	1	1	1	1								1	1	1		16,10	16,10
	07:00	65,88	61,00	4,87	0,01		1	1	1	1	1	1						4		1	1	1		16,10	16,10
	08:00	70,90	65,98	4,84	0,09		1	1	1	1	1	1						7		1	1	1		16,10	16,10
	09:00	74,89	70,69	3,97	0,23		1	1	1	1	1	1						11		1	1	1		16,10	16,10
	10:00	77,03	72,15	4,48	0,40		1	1	1	1	1	1			1			10		1	1	1		16,10	16,10
	11:00	76,76	72,17	4,19	0,40		1	1	1	1	1	1			1			10		1	1	1		16,10	16,10
	12:00	79,28	73,95	4,92	0,40		1	1	1	1	1	1			1			10		1	1	1		16,10	16,10
	13:00	81,80	75,50	6,02	0,28		1	1	1	1	1	1			1			10		1	1	1		16,10	16,10
	14:00	80,89	74,71	5,94	0,24		1	1	1	1	1	1			1			10		1	1	1		16,10	16,10
	15:00	78,01	72,19	5,51	0,31		1	1	1	1	1	1			1			10		1	1	1		16,10	16,10
	16:00	78,66	72,42	5,99	0,25		1	1	1	1	1	1			1			10		1	1	1		16,10	16,10
	17:00	82,02	76,85	4,95	0,22		1	1	1	1	1	1			1			10		1	1	1		16,10	16,10
	18:00	87,40	82,34	4,96	0,10		1	1	1	1	1	1			1			10		1	1	1	1	16,10	16,10
	19:00	88,60	82,67	5,84	0,10		1	1	1	1	1	1			1			10		1	1	1	1	16,10	16,10
	20:00	86,27	79,96	6,23	0,08		1	1	1	1	1	1			1			10		1	1	1	1	16,10	16,10
	21:00	83,46	76,46	6,99	0,01		1	1	1	1	1	1			1			10		1	1	1	1	16,10	16,10
	22:00	77,51	71,18	6,32	0,01		1	1	1	1	1	1			1			6		1	1	1	1	16,10	16,10
	23:00	72,47	67,16	5,30	0,01		1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10

Το ΑΠ ΛΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση