

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300				
ΑΠΟΦΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)				
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4			G5	G6		
Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026	00:00	68,28	61,76	6,52	0,00		1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,00			
	01:00	64,26	58,08	6,18	0,00		1	1	1	1	1								1	1	1	1	16,10	16,10			
	02:00	61,19	55,31	5,88	0,00		1	1	1	1	1								1		1	1	16,10	16,10			
	03:00	60,14	54,26	5,88	0,00		1	1	1	1	1								1		1	1	16,10	16,10			
	04:00	58,83	52,04	6,79	0,00		1	1	1	1	1								1		1	1	15,95	16,05			
	05:00	59,81	53,16	6,65	0,00		1	1	1	1	1								1		1	1	16,10	16,10			
	06:00	60,34	53,08	7,26	0,00		1	1	1	1	1								1		1	1	16,10	16,10			
	07:00	65,72	58,71	7,01	0,00		1	1	1	1	1								1		1	1	16,10	16,10			
	08:00	69,00	62,60	6,40	0,00		1	1	1	1	1						5		1		1	1	16,10	16,10			
	09:00	72,53	66,20	6,32	0,01		1	1	1	1	1						9		1		1	1	16,10	16,10			
	10:00	73,97	67,40	6,56	0,01		1	1	1	1	1						10		1		1	1	16,10	16,10			
	11:00	74,19	68,05	6,13	0,01		1	1	1	1	1						10		1		1	1	16,10	16,10			
	12:00	75,35	69,07	6,24	0,04		1	1	1	1	1						10		1		1	1	16,10	16,10			
	13:00	77,09	69,86	6,83	0,40		1	1	1	1	1						10		1		1	1	16,10	16,10			
	14:00	76,31	70,32	5,59	0,40		1	1	1	1	1						11		1		1	1	16,10	16,10			
	15:00	75,19	68,83	6,03	0,33		1	1	1	1	1						12		1		1	1	16,10	16,10			
	16:00	77,47	71,38	5,79	0,30		1	1	1	1	1						11		1		1	1	16,10	16,10			
	17:00	81,74	76,92	4,55	0,26		1	1	1	1	1				1		10		1		1	1	16,10	16,10			
	18:00	87,69	83,00	4,37	0,31		1	1	1	1	1				1		12		1	1	1	1	16,10	16,10			
	19:00	89,80	83,91	5,74	0,15		1	1	1	1	1				1		12		1	1	1	1	16,10	16,10			
	20:00	88,09	82,31	5,77	0,01		1	1	1	1	1				1		12		1	1	1	1	16,10	16,10			
	21:00	86,46	80,14	6,31	0,01		1	1	1	1	1				1		12		1	1	1	1	16,10	16,10			
	22:00	81,27	74,94	6,33	0,01		1	1	1	1	1				1		8		1	1	1	1	16,10	16,10			
	23:00	76,72	70,62	6,09	0,01		1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	16,10	16,10			

Το ΑΠ ΛΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση