

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300				
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερ ιαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιτορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)				
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4			G5	G6		
Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026	00:00	69,93	60,33	9,06	0,54		1	1	1	1	1					1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	01:00	65,43	56,28	8,74	0,41		1	1	1	1	1										1	1	1	1	16,10	16,10	
	02:00	62,12	53,95	7,62	0,55		1	1	1	1	1										1	1	1	1	16,10	16,10	
	03:00	59,97	51,17	8,50	0,30		1	1	1	1	1										1	1	1		16,10	16,10	
	04:00	58,98	49,81	9,00	0,17		1	1	1	1	1										1	1	1		16,10	16,10	
	05:00	59,76	49,25	10,39	0,12		1	1	1	1	1										1	1	1		16,10	16,10	
	06:00	61,06	50,78	10,10	0,18		1	1	1	1	1										1	1	1		16,10	16,10	
	07:00	68,08	57,59	10,38	0,11		1	1	1	1	1							2			1	1	1		16,10	16,10	
	08:00	73,13	62,55	10,28	0,30		1	1	1	1	1								7		1	1	1		16,10	16,10	
	09:00	75,57	64,69	10,32	0,56		1	1	1	1	1									13	1	1	1		16,10	16,10	
	10:00	77,04	66,11	10,31	0,63		1	1	1		1				1			12				1	1	1	1	16,10	16,10
	11:00	78,52	67,52	10,31	0,69		1	1	1		1				1			12				1	1	1	1	16,10	16,10
	12:00	80,29	68,95	10,61	0,73		1	1	1		1				1			12				1	1	1	1	16,10	16,10
	13:00	82,20	70,71	10,80	0,69		1	1	1	1	1				1			10			1	1	1		16,10	16,10	
	14:00	80,49	69,44	10,45	0,61		1	1	1	1	1				1			7			1	1	1		16,10	16,10	
	15:00	77,55	66,34	10,63	0,58		1	1	1	1	1				1			5			1	1	1		16,10	16,10	
	16:00	78,42	67,25	10,41	0,76		1	1	1	1	1				1			5			1	1	1		16,10	16,10	
	17:00	82,67	71,10	10,79	0,78		1	1	1	1	1				1			5			1	1	1		16,10	16,10	
	18:00	87,59	76,41	10,55	0,63		1	1	1	1	1				1			6			1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	89,23	77,99	10,86	0,38		1	1	1	1	1				1			8			1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	87,80	76,87	10,79	0,14		1	1	1	1	1	79		1				12			1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	84,82	73,57	10,90	0,35		1	1	1	1	1	1		1				10			1	1	1	1	16,10	16,10	
	22:00	78,43	67,26	10,90	0,28		1	1	1	1	1	1		1				6			1	1	1	1	16,10	16,10	
	23:00	72,49	61,27	10,83	0,38		1	1	1	1	1	1		1							1	1	1	1	16,10	16,10	

Στο διάστημα 9:19 – 9:30 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στη G5 του ΑΣΠ Κω.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση