

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Όριο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περριορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x21)	61	62	63	64			65	66	
Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026	00:00	86,43	85,04	1,34	0,05		1	1	1	1	1		1			1		13			1	1	1	1	16,10	16,10
	01:00	82,59	80,85	1,64	0,10		1	1	1	1	1		1					13			1	1	1	1	16,10	16,10
	02:00	78,46	76,56	1,82	0,09		1	1	1	1	1		1					13			1	1	1	1	16,10	16,10
	03:00	75,56	73,65	1,85	0,06		1	1	1	1	1		1					13			1	1		1	16,10	16,10
	04:00	74,16	72,17	1,95	0,04		1	1	1	1	1		1					13			1	1		1	16,10	16,10
	05:00	75,14	71,83	3,31	0,00		1	1	1	1	1		1					13			1	1		1	16,10	16,10
	06:00	76,13	73,21	2,92	0,00		1	1	1	1	1		1					13			1	1		1	16,10	16,10
	07:00	80,52	77,44	3,07	0,00		1	1	1	1	1		1					13			1	1		1	16,10	16,10
	08:00	82,88	78,37	4,46	0,05		1	1	1	1	1		1					13			1	1	1	1	16,10	16,10
	09:00	85,81	80,99	4,71	0,11		1	1	1	1	1		1					11			1	1	1	1	16,10	16,10
	10:00	86,75	83,04	3,55	0,16		1	1	1	1	1	1	1					10			1	1	1	1	16,10	16,10
	11:00	86,09	84,27	1,82	0,00		1	1	1	1	1	1	1					10			1	1	1	1	15,70	16,10
	12:00	88,85	86,81	1,64	0,40		1	1	1	1	1	1	1					13			1	1	1	1	11,60	16,10
	13:00	91,91	88,55	2,96	0,39	1	1	1	1	1	1		1			1		12			1	1	1	1	11,60	16,10
	14:00	91,89	88,93	2,77	0,19		1	1	1	1	1		1			1		12			1	1	1	1	11,60	16,10
	15:00	90,86	86,69	4,17	0,01		1	1	1	1	1		1			1		12			1	1	1	1	12,98	16,10
	16:00	92,44	86,22	6,21	0,01		1	1	1	1	1		1			1		12			1	1	1	1	16,10	16,10
	17:00	96,40	90,64	5,75	0,01		1	1	1	1	1		1			1		12			1	1	1	1	16,10	16,10
	18:00	102,15	96,42	5,72	0,01		1	1	1	1	1		1			1		13			1	1	1	1	16,10	16,10
	19:00	102,69	96,07	6,61	0,01		1	1	1	1	1		1			1		13			1	1	1	1	16,10	16,10
	20:00	99,95	91,72	8,22	0,01		1	1	1	1	1		1			1		13			1	1	1	1	16,10	16,10
	21:00	96,90	89,65	7,25	0,01		1	1	1	1	1		1			1		13			1	1	1	1	16,10	16,10
	22:00	91,87	83,95	7,91	0,01		1	1	1	1	1		1			1		9			1	1	1	1	16,10	16,10
	23:00	86,85	78,73	8,11	0,01		1	1	1	1	1		1			1					1	1	1	1	16,10	16,10

Το διάστημα 08:00 – 16:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 01:35 – 09:10.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση