

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερ.αίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιτορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4			G5	G6	
Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026	00:00	80,93	72,54	8,13	0,26		1	1	1	1	1		1			1				1	1	1	1	16,10	16,10	
	01:00	76,33	69,29	7,04	0,01		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1	16,10	16,10	
	02:00	72,39	63,88	8,50	0,01		1	1	1	1	1		1							1	1	1	1	16,10	16,10	
	03:00	69,41	62,30	7,10	0,01		1	1	1	1	1		1									1	1	16,10	16,10	
	04:00	67,78	59,96	7,80	0,01		1	1	1	1	1		1									1	1	16,10	16,10	
	05:00	67,76	60,12	7,63	0,01		1	1	1	1	1		1									1	1	16,10	16,10	
	06:00	68,72	59,90	8,82	0,01		1	1	1	1	1		1									1	1	16,10	16,10	
	07:00	76,30	69,16	7,14	0,01		1	1	1	1	1		1					6				1	1	16,10	16,10	
	08:00	81,00	74,70	6,29	0,01		1	1	1	1	1		1					11				1	1	16,10	16,10	
	09:00	89,12	83,07	6,04	0,01		1	1	1	1	1		1	1				13				1	1	16,10	16,10	
	10:00	90,74	84,55	5,87	0,31		1	1	1	1	1		1	1				13				1	1	16,10	16,10	
	11:00	90,38	83,72	6,35	0,30		1	1	1	1	1		1	1				13				1	1	16,10	16,10	
	12:00	92,27	85,43	6,40	0,43		1	1	1	1	1		1		1			13				1	1	16,10	16,10	
	13:00	94,99	88,70	5,87	0,42		1	1	1	1	1		1		1			13				1	1	16,10	16,10	
	14:00	96,38	88,10	7,87	0,41		1	1	1	1	1		1		1			13				1	1	16,10	16,10	
	15:00	95,78	85,80	9,36	0,62		1	1	1	1	1		1		1			13				1	1	16,10	16,10	
	16:00	97,38	85,65	11,18	0,54		1	1	1	1	1		1		1			13				1	1	16,10	16,10	
	17:00	100,71	89,09	11,18	0,45		1	1	1	1	1		1		1			14				1	1	16,10	16,10	
	18:00	104,94	95,82	8,81	0,30		1	1	1	1	1	1	1	1	1			15				1	1	16,10	16,10	
	19:00	104,74	96,21	7,94	0,59		1	1	1	1	1	1	1	1	1			15				1	1	16,10	16,10	
	20:00	101,72	94,10	6,92	0,70		1	1	1	1	1		1	1	1			15				1	1	16,10	16,10	
	21:00	98,15	88,42	9,09	0,65		1	1	1	1	1		1	1	1			12				1	1	16,10	16,10	
	22:00	91,78	83,04	8,52	0,23		1	1	1	1	1		1	1	1			6				1	1	16,10	16,10	
	23:00	87,63	78,00	9,23	0,40		1	1	1	1	1		1	1	1							1	1	16,10	16,10	

Το διάστημα 08:00 – 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση