

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,500	9,280	9,280	9,280	13,200	13,200	10,880	9,000	9,000	23,100	1,300	1,000	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300			
Η ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερ.αίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περ.τορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x21)	G1	G2	G3	G4			G5	G6	
Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026	00:00	64,45	57,51	6,93	0,00		1	1	1	1	1									1	1	1	1	16,10		
	01:00	60,62	53,83	6,79	0,01		1	1	1	1	1									1	1		1	16,10	16,10	
	02:00	57,98	55,04	2,93	0,01		1	1	1	1	1									1	1		1	15,22	15,20	
	03:00	55,66	52,45	3,05	0,16		1	1	1	1	1									1	1		1	12,82	12,88	
	04:00	54,70	50,40	4,24	0,05		1	1	1	1	1									1	1		1	11,71	11,92	
	05:00	55,90	51,69	4,17	0,04		1	1	1	1	1									1	1		1	12,89	13,12	
	06:00	56,60	52,77	3,78	0,05		1	1	1	1	1									1	1	1	1	14,92	14,92	
	07:00	60,23	56,52	3,65	0,05		1	1	1		1				1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	08:00	70,90	66,27	4,58	0,04		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	16,10	16,10	
	09:00	75,20	72,21	2,94	0,05		1	1	1	1	1				1				3		1	1	1	16,10	16,10	
	10:00	75,55	73,98	1,55	0,02		1	1	1	1	1				1				5		1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	77,21	75,31	1,81	0,09		1	1	1	1	1				1	1		5		1	1	1	1	16,10	16,10	
	12:00	76,45	75,59	0,86	0,00		1	1	1	1	1				1	1		6		1	1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	80,70	79,99	0,71	0,00		1	1	1	1	1				1			8		1	1	1	1	16,10	16,10	
	14:00	80,14	76,83	3,13	0,18		1	1	1	1	1				1			8		1	1	1	1	16,10	16,10	
	15:00	77,96	74,27	3,53	0,16		1	1	1	1	1				1			5			1	1	1	1	16,10	16,10
	16:00	79,85	76,72	2,99	0,14		1	1	1	1	1				1			8			1	1	1	1	16,10	16,10
	17:00	84,07	82,41	1,57	0,09		1	1	1	1	1				1			10		1	1	1	1	1	16,10	16,10
	18:00	90,16	87,14	2,81	0,21		1	1	1	1	1				1			15		1	1	1	1	1	16,10	16,10
	19:00	92,16	88,66	3,39	0,11		1	1	1	1	1				1			15		1	1	1	1	1	16,10	16,10
	20:00	90,26	87,49	2,57	0,20		1	1	1	1	1				1			15		1	1	1	1	1	16,10	16,10
	21:00	86,43	83,70	2,71	0,01		1	1	1	1	1				1			13		1	1	1	1	1	16,10	16,10
	22:00	80,15	77,60	2,40	0,14		1	1	1	1	1				1			6		1	1	1	1	1	16,10	16,10
	23:00	74,85	72,13	2,56	0,17		1	1	1	1	1				1					1	1	1	1	1	16,10	16,10

Στο διάστημα 06:00 με 11:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Στο διάστημα 12:00 – 14:00 σημειώθηκε μερική διακοπή στο ΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ λόγω βλάβης στο δίκτυο. Στο διάστημα 12:00 – 18:00 ο ΥΒΣ ΤΗΛΟΥ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση