

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2026	00:00	36,73	34,91	1,81	0,00			1	1		1	1				5			13,54	13,50
	01:00	33,46	31,73	1,73	0,00			1	1		1	1				2			12,17	12,18
	02:00	30,74	30,48	0,26	0,00			1	1		1	1							10,23	10,17
	03:00	29,26	29,26	0,00	0,00			1	1		1	1							8,79	8,75
	04:00	28,38	28,38	0,00	0,00			1	1		1	1							7,87	7,87
	05:00	27,73	27,72	0,00	0,00			1	1		1	1							7,22	7,20
	06:00	28,19	28,18	0,00	0,00			1	1		1	1							7,62	7,63
	07:00	31,79	31,79	0,00	0,00			1	1		1	1				3			9,70	9,71
	08:00	34,63	34,63	0,00	0,00			1	1		1	1				5			11,40	11,43
	09:00	37,99	37,99	0,00	0,00			1	1		1	1		1		6			11,48	11,44
	10:00	38,79	38,79	0,00	0,00			1	1		1	1		1		6			11,52	11,52
	11:00	39,81	39,81	0,00	0,00			1	1		1	1		1		6			12,53	12,52
	12:00	40,81	40,79	0,03	0,00			1	1		1	1		1		6			13,32	13,32
	13:00	41,79	41,76	0,03	0,00			1	1		1	1		1		6			13,72	13,73
	14:00	41,93	41,56	0,37	0,00			1	1		1	1		1		5			13,73	13,73
	15:00	41,88	41,55	0,34	0,00			1	1		1	1		1		5			13,73	13,73
	16:00	41,37	41,16	0,21	0,00			1	1		1	1		1		5			13,73	13,73
	17:00	41,82	41,74	0,08	0,00			1	1		1	1		1		5			13,73	13,73
	18:00	43,39	43,24	0,14	0,00			1	1		1	1		1		5	2		13,73	13,73
	19:00	43,71	43,61	0,10	0,00			1	1		1	1		1		5	4		13,73	13,73
	20:00	39,20	39,03	0,16	0,00			1	1		1	1		1		5			13,73	13,73
	21:00	39,65	39,37	0,28	0,00			1	1		1	1		1		6			13,73	13,73
	22:00	41,71	41,43	0,28	0,00			1	1		1	1				9	3		13,73	13,73
	23:00	38,70	38,57	0,14	0,00			1	1		1	1				8			13,59	13,59

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης