

ΗΣ ΛΕΙΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026	00:00	34,78	34,65	0,13	0,00			1	1		1	1				5			12,00	11,95
	01:00	31,56	31,11	0,45	0,00			1	1		1	1				1			10,50	10,49
	02:00	29,63	28,98	0,65	0,00			1	1		1	1							9,18	9,16
	03:00	28,15	27,42	0,74	0,00			1	1		1	1							7,69	7,67
	04:00	27,57	26,59	0,98	0,00			1	1		1	1							7,06	7,05
	05:00	27,05	25,53	1,52	0,00			1	1		1	1							6,60	6,58
	06:00	27,57	26,87	0,69	0,00			1	1		1	1				1			6,92	6,90
	07:00	34,58	34,36	0,22	0,00			1	1			1				6	4	4	10,03	10,02
	08:00	34,70	34,56	0,14	0,00			1	1			1			1	8		4	11,51	11,45
	09:00	39,58	39,48	0,10	0,00			1	1		1	1			1	5	3	3	10,11	10,09
	10:00	38,64	38,53	0,11	0,00			1	1		1	1			1	5		4	12,66	12,66
	11:00	39,71	39,43	0,28	0,00			1	1		1	1			1	5		4	13,35	13,37
	12:00	41,45	40,76	0,69	0,00			1	1		1	1			1	6		4	13,52	13,53
	13:00	43,27	42,12	1,15	0,00			1	1		1	1			1	8		4	13,73	13,73
	14:00	42,55	41,73	0,82	0,00			1	1		1	1			1	7		4	13,73	13,73
	15:00	41,43	40,35	1,08	0,00			1	1		1	1			1	6		4	13,73	13,73
	16:00	40,88	39,84	1,03	0,00			1	1		1	1			1	5		4	13,01	13,06
	17:00	41,41	40,25	1,16	0,00			1	1		1	1			1	5		4	13,44	13,44
	18:00	43,46	42,71	0,75	0,00			1	1		1	1			1	6		4	13,73	13,73
	19:00	43,95	43,15	0,80	0,00			1	1		1	1			1	7		4	13,73	13,73
	20:00	45,95	44,63	1,32	0,00			1	1		1	1			1	7	3	3	13,61	13,61
	21:00	43,54	41,33	2,20	0,00			1	1		1	1			1	7		4	13,73	13,73
	22:00	45,02	43,24	1,78	0,00			1	1		1	1				8	4	4	13,72	13,72
	23:00	39,35	38,37	0,98	0,00			1	1		1	1				8	2	2	13,27	13,22

Τρία φορητά βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες 62 και 63 εντάσσονται τελευταίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης