

ΗΣ ΛΕΙΣΘΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026	00:00	35,16	32,65	2,52	0,00			1	1		1	1				3			13,04	13,01
	01:00	32,30	29,19	3,10	0,00			1	1		1	1				1			11,34	11,32
	02:00	30,49	27,23	3,25	0,00			1	1		1	1							10,04	10,01
	03:00	29,06	25,52	3,54	0,00			1	1		1	1							8,57	8,57
	04:00	28,10	25,49	2,61	0,00			1	1		1	1							7,61	7,59
	05:00	27,56	24,20	3,36	0,00			1	1		1	1							7,09	7,07
	06:00	27,83	25,55	2,28	0,00			1	1		1	1							7,28	7,28
	07:00	30,56	29,22	1,34	0,00			1	1		1	1				2			9,13	9,15
	08:00	33,49	31,15	2,34	0,00			1	1		1	1				3			11,32	11,34
	09:00	39,74	37,18	2,56	0,00			1	1		1	1				5	4	4	12,03	12,02
	10:00	37,64	33,28	4,36	0,00			1	1		1	1				5		4	13,31	13,31
	11:00	39,53	35,82	3,71	0,00			1	1		1	1				5		4	13,73	13,73
	12:00	41,36	37,04	4,32	0,00			1	1		1	1				5		4	13,73	13,73
	13:00	42,83	35,60	7,23	0,00			1	1		1	1				5		4	13,73	13,73
	14:00	42,42	33,76	8,66	0,00			1	1		1	1				4		4	13,73	13,73
	15:00	40,91	30,60	10,32	0,00			1	1		1					7		4	13,73	13,73
	16:00	40,69	29,12	11,57	0,00			1	1		1					4		4	13,73	13,73
	17:00	41,70	29,83	11,87	0,00			1	1		1	1						4	13,73	13,73
	18:00	42,20	32,33	9,87	0,00			1	1		1	1				1		4	13,73	13,73
	19:00	42,51	35,10	7,41	0,00			1	1		1	1				4		4	13,73	13,73
	20:00	41,69	36,82	4,87	0,00			1	1		1	1			1	5		4	13,73	13,73
	21:00	41,96	32,87	9,09	0,00			1	1		1	1			1	3		4	13,73	13,73
	22:00	41,61	31,12	10,49	0,00			1	1		1	1				1	3	3	13,73	13,73
	23:00	36,34	26,42	9,92	0,00			1	1		1	1							13,73	13,73

Τρία φορητά βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες 62 και 63 εντάσσονται τελευταίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης