

ΗΣ ΛΕΙΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 5 Ιουλίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 5 Ιουλίου 2026	00:00	33,32	24,43	8,90	0,00			1	1		1	1							12,71	12,67
	01:00	30,78	23,53	7,25	0,00			1	1		1	1							10,27	10,23
	02:00	28,52	24,12	4,40	0,00			1	1		1	1							8,05	8,04
	03:00	27,09	22,23	4,86	0,00			1	1		1	1							7,82	7,83
	04:00	26,18	20,95	5,23	0,00			1			1	1							10,48	10,49
	05:00	25,49	18,85	6,65	0,00				1		1	1							10,17	10,15
	06:00	25,36	17,19	8,17	0,00				1		1	1							10,10	10,10
	07:00	26,89	18,06	8,84	0,00			1			1	1							10,73	10,73
	08:00	28,01	18,82	9,19	0,00			1			1	1							11,20	11,20
	09:00	28,71	19,49	9,22	0,00			1	1		1	1							11,39	11,37
	10:00	29,25	19,90	9,35	0,00			1	1		1	1							11,48	11,48
	11:00	29,94	21,03	8,91	0,00				1		1	1							11,95	11,96
	12:00	32,30	24,17	8,14	0,00				1		1	1					2	2	12,24	12,25
	13:00	33,46	24,75	8,71	0,00				1		1	1					2	2	12,60	12,60
	14:00	30,93	21,97	8,97	0,00				1		1	1					1	1	12,04	12,03
	15:00	29,65	19,64	10,00	0,00				1		1	1							11,88	11,86
	16:00	30,33	19,59	10,74	0,00				1		1	1							12,12	12,12
	17:00	32,21	21,36	10,85	0,00				1		1	1							12,85	12,86
	18:00	34,92	24,58	10,34	0,00			1	1		1	1							13,68	13,68
	19:00	36,03	25,43	10,60	0,00			1	1		1	1							13,73	13,73
	20:00	37,10	28,61	8,49	0,00			1	1		1	1					1	1	13,73	13,73
	21:00	37,41	32,72	4,69	0,00			1	1		1	1				1		4	13,73	13,73
	22:00	37,78	31,59	6,19	0,00			1	1		1	1					2	2	13,72	13,72
	23:00	32,90	24,59	8,31	0,00			1	1		1	1							12,50	12,45

Τρία φορητά βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες 62 και 63 εντάσσονται τελευταίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης