

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026	00:00	29,71	23,12	6,59	0,00			1	1		1	1							9,30	9,25
	01:00	27,49	22,43	5,05	0,00			1	1		1	1							7,10	7,12
	02:00	25,64	19,31	6,33	0,00				1		1	1							10,26	10,26
	03:00	24,93	18,26	6,67	0,00				1		1	1							9,78	9,77
	04:00	24,54	17,58	6,96	0,00				1		1	1							9,42	9,41
	05:00	24,41	18,03	6,38	0,00				1		1	1							9,28	9,26
	06:00	25,01	18,79	6,22	0,00				1		1	1							9,77	9,79
	07:00	28,75	22,16	6,58	0,00			1	1		1	1							11,33	11,34
	08:00	31,58	24,87	6,71	0,00			1	1		1	1							11,26	11,25
	09:00	33,15	26,67	6,48	0,00			1	1		1	1							12,61	12,62
	10:00	33,31	26,03	7,28	0,00			1	1		1	1							12,83	12,84
	11:00	34,31	25,58	8,73	0,00			1	1		1	1							13,51	13,53
	12:00	35,34	25,49	9,85	0,00			1	1		1	1							13,73	13,73
	13:00	36,55	25,66	10,89	0,00			1	1		1	1							13,73	13,73
	14:00	35,77	24,93	10,84	0,00			1	1		1	1							13,73	13,73
	15:00	34,46	23,77	10,69	0,00			1	1		1	1							13,69	13,68
	16:00	34,10	23,65	10,46	0,00			1	1		1	1							13,56	13,56
	17:00	34,89	24,86	10,03	0,00			1	1		1	1							13,68	13,68
	18:00	38,07	30,00	8,08	0,00			1	1		1	1					2	2	13,73	13,73
	19:00	37,83	31,81	6,01	0,00			1	1		1	1		1				4	13,71	13,70
	20:00	38,20	34,19	4,01	0,00			1	1		1	1		1				4	13,50	13,49
	21:00	39,35	33,87	5,48	0,00			1	1		1	1		1				4	13,72	13,72
	22:00	38,79	31,49	7,31	0,00			1	1		1	1					2	2	13,73	13,73
	23:00	33,46	28,91	4,55	0,00			1	1		1	1							12,83	12,77

Τρία φορητά βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες 62 και 63 εντάσσονται τελευταίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης