

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο ωριαίο φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026	00:00	29,66	26,14	3,52	0,00			1	1		1	1							9,16	9,10
	01:00	27,26	21,67	5,59	0,00			1	1		1	1							7,60	7,61
	02:00	25,55	18,84	6,71	0,00				1		1	1							10,22	10,21
	03:00	24,71	19,82	4,88	0,00				1		1	1							9,59	9,56
	04:00	24,10	20,10	4,00	0,00				1		1	1							8,98	8,95
	05:00	24,08	19,87	4,21	0,00				1		1	1							8,96	8,93
	06:00	24,90	20,65	4,25	0,00				1		1	1							9,65	9,67
	07:00	29,57	25,89	3,68	0,00				1		1	1				1	2	2	11,02	11,05
	08:00	31,26	27,33	3,92	0,00				1		1	1				1		4	12,48	12,49
	09:00	33,17	28,87	4,30	0,00				1		1	1				3		4	13,26	13,26
	10:00	37,62	34,09	3,53	0,00			1	1		1	1				3	4	4	12,79	12,79
	11:00	38,12	33,50	4,63	0,00			1	1		1	1					4	4	13,00	13,00
	12:00	38,17	32,41	5,76	0,00			1	1		1	1					3	3	13,56	13,55
	13:00	38,01	31,01	7,01	0,00			1	1		1	1					2	2	13,73	13,73
	14:00	37,21	28,53	8,68	0,00			1	1		1	1					2	2	13,73	13,73
	15:00	35,01	25,45	9,57	0,00			1	1		1	1							13,73	13,73
	16:00	34,64	26,66	7,98	0,00			1	1		1	1							13,71	13,71
	17:00	37,78	31,20	6,58	0,00			1	1		1	1					2	2	13,73	13,73
	18:00	38,76	34,39	4,37	0,00			1	1		1	1			1			4	13,71	13,70
	19:00	40,41	37,92	2,50	0,00			1	1		1	1		1	1			4	13,21	13,18
	20:00	39,82	37,96	1,87	0,00			1	1		1	1		1	1			4	11,93	11,93
	21:00	40,15	38,18	1,97	0,00			1	1		1	1		1	1			4	13,15	13,18
	22:00	37,65	35,89	1,76	0,00			1	1		1	1			1			4	13,00	12,98
	23:00	37,38	35,41	1,96	0,00			1	1		1	1					3	3	12,43	12,37

Τρία φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες 62 και 63 εντάσσονται τελευταίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης