

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000			
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026	00:00	32,50	31,26	1,24	0,00			1	1		1	1						3	10,62	10,58	
	01:00	29,53	27,78	1,75	0,00			1	1		1	1							8,88	8,84	
	02:00	27,55	25,46	2,08	0,00			1	1		1	1							6,92	6,88	
	03:00	26,17	23,65	2,52	0,00			1	1		1	1							5,60	5,59	
	04:00	25,56	23,10	2,46	0,00			1	1		1	1							5,06	5,07	
	05:00	25,44	24,23	1,21	0,00			1	1		1	1							4,95	4,94	
	06:00	26,37	25,96	0,41	0,00			1	1		1	1							5,78	5,80	
	07:00	30,27	27,59	2,68	0,00			1	1		1	1					2	9,01	9,00		
	08:00	32,48	26,37	6,11	0,00			1	1		1	1					1	8,09	11,16		
	09:00	37,10	31,88	5,22	0,00			1	1	1	1	1				2	3	6,70	12,42		
	10:00	40,13	35,37	4,76	0,00			1	1	1	1	1				1	3	13,56	13,57		
	11:00	40,79	38,17	2,62	0,00			1	1	1	1	1		1		1	4	12,01	11,96		
	12:00	39,78	38,03	1,75	0,00			1	1	1	1	1		1				4	9,69	9,74	
	13:00	38,69	37,38	1,31	0,00			1	1	1	1	1		1				3	10,92	10,98	
	14:00	35,57	34,02	1,55	0,00			1	1		1	1		1				2	9,92	9,95	
	15:00	33,78	31,92	1,86	0,00			1	1	1	1	1		1				3	7,12	7,21	
	16:00	33,48	30,99	2,50	0,00			1	1			1	1		1				3	9,11	9,10
	17:00	34,59	32,39	2,20	0,00			1	1			1	1		1				3	10,11	10,11
	18:00	37,71	36,24	1,46	0,00			1	1		1	1	1		1				3	11,52	11,54
	19:00	39,19	37,94	1,26	0,00			1	1		1	1	1		1	1			3	11,47	11,48
	20:00	39,71	37,80	1,91	0,00			1	1			1	1		1	1			4	11,35	11,35
	21:00	39,99	37,70	2,29	0,00			1	1			1	1		1	1			4	12,00	11,98
	22:00	37,41	34,32	3,10	0,00			1	1			1	1			1			4	13,60	13,60
	23:00	34,37	31,43	2,93	0,00			1	1			1	1				1		2	12,82	12,81

Το διάστημα 08:30 με 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τρία φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης