

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Εντοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026	00:00	30,45	28,14	2,31	0,00			1		1	1	1							10,06	10,00
	01:00	27,93	26,01	1,92	0,00			1		1	1	1							8,82	8,80
	02:00	25,90	24,50	1,40	0,00			1	1		1	1							6,49	6,46
	03:00	25,03	23,82	1,21	0,00			1	1		1	1							6,57	6,61
	04:00	24,51	23,26	1,26	0,00				1		1	1							9,38	9,37
	05:00	24,19	23,38	0,80	0,00				1		1	1							9,04	9,04
	06:00	24,62	23,45	1,17	0,00				1		1	1							9,27	9,27
	07:00	27,10	26,11	0,98	0,00			1	1		1	1				1			7,10	7,09
	08:00	29,63	28,87	0,76	0,00			1	1		1	1							9,05	9,06
	09:00	31,85	31,26	0,59	0,00			1	1		1	1							10,33	10,33
	10:00	32,96	31,82	1,14	0,00			1	1		1	1							11,08	11,06
	11:00	34,11	32,69	1,41	0,00			1	1		1	1				1			11,93	11,93
	12:00	35,72	34,44	1,27	0,00			1	1		1	1				2			11,92	11,91
	13:00	37,12	36,02	1,10	0,00			1		1	1	1				3			13,56	13,56
	14:00	36,35	34,11	2,24	0,00			1		1	1	1				3			12,49	12,47
	15:00	35,02	30,82	4,21	0,00			1		1	1	1			1				10,67	10,63
	16:00	35,07	30,54	4,53	0,00			1		1	1	1			1				10,72	10,71
	17:00	36,57	31,84	4,74	0,00			1		1	1	1			1				12,16	12,16
	18:00	38,42	35,19	3,23	0,00			1		1	1	1			1				13,04	13,03
	19:00	39,43	37,08	2,35	0,00			1		1	1	1			1				13,38	13,38
	20:00	39,25	35,81	3,44	0,00			1		1	1	1			1				13,29	13,29
	21:00	39,50	35,86	3,64	0,00			1		1	1	1			1				13,56	13,55
	22:00	37,09	33,65	3,44	0,00			1		1	1	1							13,72	13,72
	23:00	34,20	31,07	3,13	0,00			1		1	1	1							13,16	13,13

Μερική διακοπή στις 02:10 λόγω βλάβης της G9. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης