

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο ωριαίο φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026	00:00	31,59	29,68	1,91	0,00			1		1	1	1							11,05	11,01
	01:00	29,38	27,61	1,77	0,00			1		1	1	1							9,30	9,27
	02:00	27,23	23,80	3,44	0,00			1		1	1	1							8,97	8,96
	03:00	25,92	20,86	5,06	0,00					1	1	1							10,38	10,38
	04:00	25,01	17,94	7,07	0,00					1	1	1							9,83	9,83
	05:00	24,51	19,77	4,74	0,00					1	1	1							9,42	9,40
	06:00	24,39	22,43	1,96	0,00					1	1	1							9,21	9,21
	07:00	26,44	24,74	1,70	0,00				1	1	1	1							9,53	9,49
	08:00	27,77	26,12	1,65	0,00				1	1	1	1							7,20	7,18
	09:00	28,66	26,09	2,56	0,00				1	1	1	1							7,99	7,99
	10:00	29,68	26,38	3,30	0,00				1	1	1	1							9,00	9,02
	11:00	30,81	26,50	4,31	0,00			1		1	1	1				1			11,21	11,27
	12:00	32,18	26,92	5,26	0,00			1		1	1	1							11,65	11,67
	13:00	32,54	26,05	6,48	0,00			1		1	1	1							12,05	12,06
	14:00	32,12	23,48	8,63	0,00			1		1	1	1							11,64	11,62
	15:00	32,00	22,96	9,04	0,00			1		1	1	1							11,51	11,51
	16:00	32,99	23,54	9,45	0,00			1		1	1	1							12,44	12,44
	17:00	35,00	28,05	6,95	0,00			1	1	1	1	1							12,45	12,41
	18:00	37,33	31,87	5,46	0,00			1	1	1	1	1							11,30	11,30
	19:00	38,34	31,98	6,36	0,00			1	1	1	1	1							12,34	12,35
	20:00	38,59	32,96	5,63	0,00			1	1	1	1	1							12,57	12,57
	21:00	40,17	35,08	5,09	0,00			1	1	1	1	1							13,67	13,67
	22:00	38,44	33,38	5,07	0,00			1	1	1	1	1							13,04	13,06
	23:00	35,74	31,87	3,87	0,00			1	1	1	1	1							12,19	12,18

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες 62 και 63 εντάσσονται τελευταίες. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης