

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
Ημερ.	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο ωριαίο φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026	00:00	32,26	28,97	3,30	0,00			1	1	1	1								11,90	11,85
	01:00	29,33	24,35	4,99	0,00			1	1	1	1								10,73	10,73
	02:00	27,35	22,19	5,16	0,00				1	1	1								10,96	10,95
	03:00	25,90	22,73	3,17	0,00				1	1	1								10,37	10,37
	04:00	25,37	20,57	4,80	0,00				1	1	1								10,13	10,13
	05:00	25,25	20,11	5,13	0,00				1	1	1								10,04	10,01
	06:00	26,06	22,20	3,87	0,00				1	1	1								10,38	10,39
	07:00	29,88	27,46	2,42	0,00			1	1	1	1					2		4	11,33	11,33
	08:00	33,90	32,14	1,76	0,00			1		1	1					6		4	13,45	13,45
	09:00	35,81	33,65	2,17	0,00			1		1	1					8		4	13,73	13,73
	10:00	36,50	34,64	1,86	0,00			1	1	1	1			1		3		4	11,71	11,65
	11:00	38,00	35,70	2,30	0,00			1	1	1	1			1				4	12,08	12,07
	12:00	39,95	34,42	5,53	0,00			1	1	1	1	1						1	13,23	13,24
	13:00	41,67	36,31	5,36	0,00			1	1	1	1	1				1		1	13,70	13,70
	14:00	41,54	37,22	4,32	0,00			1	1	1	1	1				3		4	12,97	12,95
	15:00	39,55	35,63	3,91	0,00			1	1	1	1	1						3	12,18	12,11
	16:00	39,24	34,48	4,76	0,00			1	1	1	1	1						4	11,64	11,64
	17:00	40,61	34,32	6,29	0,00			1	1	1	1	1						4	13,00	12,98
	18:00	42,49	38,45	4,04	0,00			1	1	1	1	1						4	13,73	13,73
	19:00	43,02	40,28	2,73	0,00			1	1	1	1	1			1			4	12,97	12,93
	20:00	41,84	39,20	2,64	0,00			1	1	1	1	1			1			2	11,55	11,53
	21:00	43,04	38,89	4,16	0,00			1	1	1	1	1			1			4	13,51	13,53
	22:00	40,58	31,76	8,83	0,00			1	1	1	1	1						2	13,71	13,71
	23:00	37,44	25,95	11,49	0,00			1		1	1	1							13,72	13,72

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Στο διάστημα 7:00 - 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Στο διάστημα 16:00 - 16:40 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω πυρκαγιάς.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης