

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο ωριαίο φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026	00:00	30,23	27,31	2,91	0,00			1	1		1	1							11,56	11,49
	01:00	29,31	26,39	2,92	0,00			1	1		1	1							9,04	9,03
	02:00	27,35	25,20	2,15	0,00			1	1		1	1							8,05	8,04
	03:00	26,30	24,69	1,61	0,00			1	1		1	1							7,11	7,08
	04:00	25,64	24,05	1,58	0,00			1	1		1	1							6,52	6,51
	05:00	25,79	23,59	2,20	0,00			1	1		1	1							6,67	6,67
	06:00	26,59	23,09	3,50	0,00			1	1		1	1							7,34	7,34
	07:00	30,39	25,57	4,82	0,00			1	1		1	1							9,98	9,96
	08:00	33,83	27,66	6,17	0,00			1	1		1	1							13,05	13,05
	09:00	35,85	28,57	7,28	0,00			1	1		1	1					1		13,59	13,58
	10:00	36,36	30,94	5,42	0,00			1	1	1	1	1							11,74	11,73
	11:00	37,92	32,24	5,69	0,00			1	1	1	1	1							13,11	13,06
	12:00	39,13	32,69	6,45	0,00			1	1	1	1	1							13,13	13,12
	13:00	40,21	33,06	7,15	0,00			1	1	1	1	1				1		2	13,64	13,64
	14:00	40,36	32,84	7,52	0,00			1	1	1	1	1							13,72	13,72
	15:00	39,63	32,59	7,05	0,00			1	1	1	1	1							13,51	13,51
	16:00	38,98	33,35	5,64	0,00			1	1	1	1	1							13,02	12,99
	17:00	40,07	35,35	4,71	0,00			1	1	1	1	1					1		13,59	13,60
	18:00	42,28	38,79	3,49	0,00			1	1	1	1	1					2		13,73	13,73
	19:00	42,91	39,06	3,85	0,00			1	1	1	1	1					3		13,73	13,73
	20:00	42,24	38,10	4,14	0,00			1	1	1	1	1					4		13,73	13,73
	21:00	43,35	37,94	5,41	0,00			1	1	1	1	1					3		13,73	13,73
	22:00	40,73	35,88	4,84	0,00			1	1	1	1	1					1		13,68	13,67
	23:00	37,43	32,75	4,68	0,00			1	1	1	1	1							12,06	12,05

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Στο διάστημα 8:30 με 15:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης