

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026	00:00	33,91	28,98	4,93	0,00			1	1	1	1	1							12,81	12,82
	01:00	30,71	26,55	4,16	0,00			1		1	1	1							11,46	11,44
	02:00	28,60	24,89	3,71	0,00			1		1	1	1							10,35	10,36
	03:00	27,45	23,78	3,67	0,00					1	1	1							10,99	10,99
	04:00	26,60	21,96	4,63	0,00					1	1	1							10,65	10,65
	05:00	26,37	19,80	6,57	0,00					1	1	1							10,56	10,55
	06:00	26,87	21,81	5,06	0,00				1	1	1	1				1			10,09	10,07
	07:00	30,43	26,67	3,76	0,00			1	1	1	1					1		3	11,40	11,41
	08:00	34,35	31,09	3,26	0,00			1	1	1	1	1						2	10,57	10,53
	09:00	37,05	32,94	4,10	0,00			1	1	1	1	1							12,22	12,22
	10:00	38,31	33,28	5,03	0,00			1	1	1	1	1							13,50	13,50
	11:00	39,91	34,84	5,07	0,00			1	1	1	1	1						2	13,40	13,39
	12:00	40,87	36,62	4,25	0,00			1	1		1	1			1			4	13,73	13,73
	13:00	42,79	36,51	6,29	0,00			1	1		1	1			1			4	13,73	13,73
	14:00	42,07	34,17	7,90	0,00			1	1		1	1			1			4	13,73	13,73
	15:00	41,17	32,27	8,90	0,00			1	1		1	1			1			4	13,73	13,73
	16:00	41,63	30,87	10,76	0,00			1	1		1	1			1			3	13,73	13,73
	17:00	42,04	34,21	7,82	0,00			1	1		1	1			1			4	13,73	13,73
	18:00	44,66	34,75	9,91	0,00			1	1		1	1			1			4	13,73	13,73
	19:00	45,53	34,00	11,53	0,00			1	1		1	1			1			4	13,73	13,73
	20:00	44,35	34,96	9,39	0,00			1	1		1	1			1			4	13,73	13,73
	21:00	44,25	36,52	7,73	0,00			1	1		1	1			1			4	13,73	13,73
	22:00	42,14	34,62	7,52	0,00			1	1		1	1			1	1		4	13,73	13,73
	23:00	38,25	29,69	8,56	0,00			1	1		1	1						3	13,73	13,73

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης