

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο ωριαίο φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026	00:00	38,59	35,82	2,77	0,00			1	1		1	1				6		1	13,72	13,72
	01:00	35,31	32,48	2,83	0,00			1	1		1	1				4			12,66	12,65
	02:00	32,36	28,85	3,51	0,00			1	1		1	1				1			11,47	11,45
	03:00	30,38	27,98	2,40	0,00			1	1		1	1							9,85	9,84
	04:00	29,18	27,36	1,82	0,00			1	1		1	1							8,70	8,70
	05:00	28,78	26,44	2,34	0,00			1	1		1	1							8,27	8,28
	06:00	29,56	27,35	2,21	0,00			1	1		1	1							8,98	8,99
	07:00	33,17	31,25	1,93	0,00			1	1		1	1						4	11,24	11,26
	08:00	36,50	34,79	1,71	0,00			1	1		1	1			1			4	12,03	12,00
	09:00	39,11	36,52	2,60	0,00			1	1		1	1			1			4	13,07	13,07
	10:00	41,35	38,35	2,99	0,00			1	1		1	1			1			4	13,72	13,72
	11:00	43,73	41,01	2,72	0,00			1	1		1	1		1	1			4	13,73	13,73
	12:00	46,71	43,99	2,72	0,00			1	1	1	1	1		1	1			4	13,19	13,20
	13:00	50,68	47,80	2,88	0,00			1	1	1	1	1		1	1			4	13,73	13,73
	14:00	51,34	49,05	2,28	0,00			1	1	1	1	1		1	1	2		4	13,73	13,73
	15:00	51,00	49,12	1,89	0,00			1	1	1	1	1		1	1	4		4	13,73	13,72
	16:00	50,59	49,36	1,23	0,00			1	1	1	1	1		1	1			4	13,73	13,73
	17:00	50,97	49,84	1,12	0,00			1	1	1	1	1		1	1			4	13,73	13,73
	18:00	51,95	50,51	1,44	0,00			1	1	1	1	1		1	1			4	13,73	13,73
	19:00	51,79	50,09	1,69	0,00			1	1	1	1	1		1	1			4	13,73	13,73
	20:00	50,47	48,21	2,26	0,00			1	1	1	1	1		1	1			4	13,73	13,73
	21:00	51,20	49,03	2,17	0,00			1	1	1	1	1		1	1			4	13,73	13,73
	22:00	48,97	46,72	2,24	0,00			1	1	1	1	1		1	1			4	13,73	13,73
	23:00	45,96	44,39	1,57	0,00			1	1	1	1	1		1	1			4	13,70	13,70

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης