

ΗΣ ΛΕΙΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026	00:00	42,98	41,48	1,49	0,00			1	1	1	1	1		1					13,47	13,17
	01:00	39,09	38,10	0,98	0,00			1	1	1	1	1		1					13,73	10,23
	02:00	36,24	36,15	0,09	0,00			1	1	1	1	1		1					13,73	6,60
	03:00	34,27	34,22	0,04	0,00				1	1	1	1		1					13,73	9,51
	04:00	32,89	32,85	0,04	0,00				1	1	1	1		1					13,73	8,26
	05:00	32,06	32,03	0,03	0,00				1	1	1	1		1					13,73	7,40
	06:00	31,97	31,97	0,00	0,00				1	1	1	1		1					13,73	7,27
	07:00	35,70	35,70	0,00	0,00			1	1	1	1	1		1					13,73	11,07
	08:00	39,93	39,93	0,00	0,00			1	1	1	1	1		1					13,73	9,89
	09:00	44,10	44,10	0,00	0,00			1	1	1	1	1		1				2	13,73	13,39
	10:00	46,30	46,23	0,07	0,00			1	1	1	1	1		1				4	13,73	13,73
	11:00	48,96	48,75	0,22	0,00			1	1	1	1	1		1		2		4	13,73	13,69
	12:00	51,42	50,03	1,39	0,00			1	1	1	1	1		1	1	1		2	13,73	13,73
	13:00	54,34	52,13	2,21	0,00			1	1	1	1	1		1	1			2	13,73	13,73
	14:00	54,75	52,25	2,50	0,00			1	1	1	1	1		1	1			2	13,73	13,73
	15:00	54,65	52,85	1,80	0,00			1	1	1	1	1		1	1			4	13,73	13,73
	16:00	53,42	51,24	2,18	0,00			1	1	1	1	1		1	1			4	13,73	13,73
	17:00	53,46	51,93	1,53	0,00			1	1	1	1	1		1	1			4	13,73	13,73
	18:00	53,01	51,94	1,07	0,00			1	1	1	1	1		1	1			4	12,68	13,73
	19:00	51,79	50,98	0,81	0,00			1	1	1	1	1		1	1			4	13,73	13,73
	20:00	49,95	49,47	0,48	0,00			1	1	1	1	1		1	1			4	13,73	13,73
	21:00	50,30	50,14	0,15	0,00			1	1	1	1	1		1	1			4	13,73	13,73
	22:00	47,96	46,31	1,66	0,00			1	1	1	1	1		1	1			4	13,72	13,72
	23:00	45,18	40,12	5,06	0,00			1	1	1	1	1			1			1	13,72	13,72

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Τα ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ και ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας έως τις 18:40.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης