

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2026	00:00	41,17	35,87	5,30	0,00			1	1	1	1	1			1				7,65	11,67
	01:00	37,27	32,09	5,17	0,00			1	1	1	1	1			1				6,00	9,79
	02:00	34,38	29,57	4,81	0,00				1	1	1	1			1				6,03	10,84
	03:00	32,90	23,27	9,64	0,00				1	1	1	1			1				12,07	12,16
	04:00	31,79	20,75	11,04	0,00					1	1	1			1				12,71	12,70
	05:00	31,12	20,70	10,42	0,00					1	1	1			1				12,43	12,40
	06:00	30,57	20,56	10,01	0,00					1	1	1			1				12,02	12,01
	07:00	33,14	22,99	10,15	0,00					1	1	1			1				13,22	13,22
	08:00	36,39	27,84	8,55	0,00				1	1	1	1			1				13,11	13,12
	09:00	38,51	32,65	5,86	0,00			1	1	1	1	1			1				12,98	12,95
	10:00	39,83	32,80	7,03	0,00			1	1	1	1	1			1				12,55	12,54
	11:00	40,91	32,94	7,97	0,00			1	1	1	1	1			1				12,83	12,84
	12:00	41,98	32,34	9,64	0,00			1	1	1	1	1			1				13,39	13,40
	13:00	43,39	34,31	9,08	0,00				1	1	1	1			1				13,73	13,73
	14:00	42,75	32,99	9,76	0,00				1	1	1	1			1				13,73	13,73
	15:00	41,31	33,08	8,23	0,00				1	1	1	1			1				13,73	13,73
	16:00	40,56	32,40	8,16	0,00				1	1	1	1			1				13,73	13,73
	17:00	41,35	31,14	10,21	0,00				1	1	1	1			1				13,73	13,73
	18:00	43,02	35,31	7,72	0,00			1	1	1	1	1			1				13,73	13,73
	19:00	43,40	38,41	4,99	0,00			1	1	1	1	1			1				13,41	13,41
	20:00	42,67	39,04	3,63	0,00			1	1	1	1	1			1				12,63	12,61
	21:00	42,88	38,21	4,67	0,00			1	1	1	1	1			1				13,49	13,48
	22:00	39,86	35,93	3,93	0,00			1	1	1	1	1							13,37	13,36
	23:00	37,07	32,63	4,45	0,00			1	1	1	1	1							11,03	10,99

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες 62 και 63 εντάσσονται τελευταίες. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης