

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 25 Ιουλίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
Η ε μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο ωριαίο φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 25 Ιουλίου 2026	00:00	31,08	22,44	8,64	0,00			1		1	1	1							11,83	11,84
	01:00	28,97	19,42	9,56	0,00					1	1	1							11,61	11,60
	02:00	27,37	18,30	9,08	0,00					1	1	1							10,97	10,96
	03:00	26,26	17,87	8,39	0,00					1	1	1							10,53	10,51
	04:00	25,69	17,71	7,98	0,00					1	1	1							10,27	10,27
	05:00	25,83	17,50	8,32	0,00					1	1	1							10,34	10,34
	06:00	25,87	17,54	8,33	0,00					1	1	1				2			10,32	10,33
	07:00	27,89	18,66	9,23	0,00					1	1	1							11,13	11,13
	08:00	29,73	20,52	9,21	0,00					1	1	1							11,89	11,88
	09:00	31,68	23,02	8,65	0,00			1		1	1	1							12,59	12,58
	10:00	32,32	23,56	8,75	0,00			1		1	1	1							12,40	12,39
	11:00	33,42	22,60	10,82	0,00			1		1	1	1							13,29	13,29
	12:00	34,81	22,76	12,05	0,00			1		1	1	1							13,67	13,67
	13:00	35,53	22,73	12,80	0,00			1		1	1	1							13,73	13,73
	14:00	34,18	21,05	13,13	0,00			1		1	1	1							13,54	13,54
	15:00	32,32	20,16	12,16	0,00					1	1	1							12,87	12,86
	16:00	32,38	20,17	12,21	0,00					1	1	1							12,89	12,89
	17:00	34,46	21,60	12,86	0,00					1	1	1							13,60	13,60
	18:00	36,92	25,41	11,51	0,00			1		1	1	1							13,73	13,73
	19:00	37,21	27,73	9,48	0,00			1		1	1	1					1		13,73	13,73
	20:00	37,38	29,79	7,59	0,00			1		1	1	1					3		13,73	13,73
	21:00	37,83	30,68	7,14	0,00			1		1	1	1					3		13,73	13,73
	22:00	35,26	29,66	5,60	0,00			1		1	1	1					1		13,70	13,69
	23:00	32,20	29,67	2,53	0,00			1		1	1	1							11,83	11,80

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες 62 και 63 εντάσσονται τελευταίες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης