

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 26 Ιουλίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο ωριαίο φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 26 Ιουλίου 2026	00:00	29,69	28,34	1,35	0,00			1		1	1	1							9,26	9,24
	01:00	27,68	27,11	0,57	0,00			1		1	1	1							7,24	7,21
	02:00	26,04	25,45	0,59	0,00			1		1	1	1							5,57	5,57
	03:00	24,85	24,33	0,52	0,00			1		1	1	1							4,37	4,36
	04:00	24,27	23,82	0,45	0,00			1		1	1	1							5,04	5,05
	05:00	24,04	23,05	1,00	0,00			1		1	1	1							5,41	5,39
	06:00	23,72	22,72	1,00	0,00			1		1	1	1							4,92	4,93
	07:00	25,72	25,00	0,72	0,00			1		1	1	1							5,90	5,93
	08:00	27,11	26,87	0,24	0,00			1		1	1	1							6,57	6,55
	09:00	28,22	27,79	0,43	0,00			1		1	1	1							7,69	7,71
	10:00	28,77	28,07	0,70	0,00			1		1	1	1							8,25	8,25
	11:00	29,51	28,64	0,87	0,00			1		1	1	1							8,97	8,97
	12:00	30,74	29,63	1,11	0,00			1		1	1	1					2		9,56	9,56
	13:00	31,01	29,58	1,43	0,00			1		1	1	1					2		10,03	10,02
	14:00	29,59	28,21	1,38	0,00			1		1	1	1				1		1	8,58	8,55
	15:00	28,50	27,43	1,07	0,00			1		1	1	1							7,99	7,98
	16:00	29,49	28,75	0,74	0,00			1	1	1	1	1							8,24	8,16
	17:00	31,57	30,94	0,63	0,00			1	1	1	1	1							6,80	6,81
	18:00	35,03	34,61	0,41	0,00			1	1	1	1	1							9,62	9,64
	19:00	36,81	36,67	0,13	0,00			1	1	1	1	1							10,77	10,76
	20:00	37,31	37,31	0,00	0,00			1	1	1	1	1					1		11,08	11,08
	21:00	37,89	37,83	0,06	0,00			1	1	1	1	1					2		11,01	10,98
	22:00	35,89	35,81	0,08	0,00			1	1	1	1	1							9,96	9,95
	23:00	33,03	32,98	0,05	0,00			1	1	1	1	1							7,20	7,16

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Στο διάστημα 8:00 - 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης