

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026	00:00	29,65	29,65	0,00	0,00			1	1	1	1	1							6,46	6,47
	01:00	27,58	27,58	0,00	0,00			1		1	1	1							7,12	7,10
	02:00	25,84	25,78	0,06	0,00			1		1	1	1							5,40	5,35
	03:00	24,84	24,82	0,03	0,00			1		1	1	1							5,61	5,64
	04:00	24,42	24,42	0,00	0,00			1		1	1	1							5,75	5,76
	05:00	24,67	24,67	0,00	0,00			1		1	1	1							5,34	5,31
	06:00	25,66	25,59	0,07	0,00			1		1	1	1							5,09	5,09
	07:00	29,36	28,39	0,97	0,00			1		1	1	1					1		7,03	8,32
	08:00	32,59	31,38	1,21	0,00			1	1	1	1	1					1		7,45	7,41
	09:00	34,72	33,65	1,07	0,00			1	1	1	1	1							8,67	8,67
	10:00	35,79	35,17	0,61	0,00			1	1	1	1	1							9,75	9,75
	11:00	37,24	36,73	0,51	0,00			1	1	1	1	1							11,17	11,19
	12:00	38,94	38,59	0,36	0,00			1	1	1	1	1						2	12,23	12,22
	13:00	40,47	39,90	0,57	0,00			1	1	1	1	1						4	13,09	13,10
	14:00	39,51	38,98	0,53	0,00			1	1	1	1	1						4	11,99	11,97
	15:00	38,06	38,04	0,02	0,00			1	1	1	1	1	1	1				1	1,65	8,50
	16:00	37,35	37,24	0,11	0,00			1	1	1	1	1		1	1				4,83	7,62
	17:00	38,69	38,36	0,33	0,00			1	1	1	1	1		1					10,11	10,13
	18:00	40,76	40,74	0,02	0,00			1	1	1	1	1		1					11,09	11,07
	19:00	41,79	41,75	0,04	0,00			1	1	1	1	1		1				3	10,76	10,75
	20:00	42,09	42,09	0,00	0,00			1	1	1	1	1		1				3	11,07	11,06
	21:00	42,38	42,38	0,00	0,00			1	1	1	1	1		1				2	11,55	11,53
	22:00	39,09	39,07	0,02	0,00			1	1	1	1	1						2	11,47	11,45
	23:00	35,85	35,85	0,00	0,00			1	1	1	1	1							9,83	9,77

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες G2 και G3 εντάσσονται τελευταίες. Στο διάστημα 8:30 - 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Στα διαστήματα 7:15 - 7:40 και 15:05 - 16:25 πραγματοποιούνταν εργασίες στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης