

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 28 Ιουλίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 28 Ιουλίου 2026	00:00	32,66	32,66	0,00	0,00			1	1	1	1	1							6,60	6,56
	01:00	30,10	30,10	0,00	0,00			1	1	1	1	1							7,78	7,80
	02:00	28,03	27,99	0,03	0,00			1	1		1	1							7,52	7,48
	03:00	26,96	26,50	0,46	0,00			1	1		1	1							6,47	6,47
	04:00	26,51	24,52	1,99	0,00			1	1		1	1							6,03	6,03
	05:00	26,52	22,96	3,56	0,00			1	1		1	1							6,87	6,86
	06:00	27,10	22,61	4,49	0,00			1	1		1	1							8,07	8,04
	07:00	31,33	26,61	4,72	0,00			1	1	1		1							9,76	9,78
	08:00	35,04	30,99	4,05	0,00			1	1	1		1					2		12,27	12,27
	09:00	38,35	35,01	3,34	0,00			1	1	1	1	1			1		4		11,78	11,71
	10:00	40,01	37,04	2,97	0,00			1	1	1	1	1			1		1		11,44	11,43
	11:00	41,63	39,14	2,49	0,00			1	1	1	1	1		1	1				10,48	10,43
	12:00	45,06	42,11	2,95	0,00			1	1	1	1	1		1	1				13,14	13,17
	13:00	47,66	44,07	3,59	0,00			1	1	1	1	1		1	1		1		13,73	13,73
	14:00	47,22	42,49	4,73	0,00			1	1	1	1	1			1		4		13,73	13,73
	15:00	46,20	40,03	6,17	0,00			1	1	1	1	1			1		4		13,73	13,73
	16:00	45,63	37,47	8,15	0,00			1	1	1	1	1			1		3		13,73	13,73
	17:00	46,19	39,20	6,99	0,00			1	1	1	1	1			1		2		13,73	13,73
	18:00	48,27	43,25	5,02	0,00			1	1	1	1	1		1	1		4		13,73	13,73
	19:00	48,96	45,30	3,66	0,00			1	1	1	1	1		1			4		13,73	13,73
	20:00	47,96	43,84	4,12	0,00			1	1	1	1	1		1			4		13,73	13,73
	21:00	47,46	39,34	8,13	0,00			1	1	1	1	1		1			4		13,73	13,73
	22:00	44,78	40,89	3,89	0,00			1	1	1	1	1				1		4	13,73	13,73
	23:00	41,60	38,90	2,70	0,00			1	1	1	1	1					3		13,72	13,71

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων οι μονάδες 62 και 63 εντάσσονται τελευταίες. Στο διάστημα 8:00 - 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης