

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική παραγωγή (MW)	Αιολική παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026	00:00	29,69	25,36	4,33	0,00			1	1		1	1						9,24	9,18
	01:00	27,14	23,12	4,02	0,00			1	1		1	1						8,27	8,40
	02:00	25,49	20,39	5,10	0,00				1		1	1						10,17	10,16
	03:00	24,52	19,67	4,85	0,00				1		1	1						9,37	9,37
	04:00	24,22	19,35	4,87	0,00				1		1	1						9,08	9,06
	05:00	23,90	19,03	4,87	0,00				1		1	1						8,76	8,77
	06:00	24,66	17,82	6,84	0,00				1		1	1						9,41	9,41
	07:00	26,00	20,67	5,33	0,00				1		1	1		1	1			9,55	9,55
	08:00	28,56	24,05	4,51	0,00			1			1	1		1	1			9,05	9,04
	09:00	32,29	29,28	3,01	0,00			1			1	1		1	1			10,44	11,12
	10:00	34,54	32,14	2,41	0,00			1			1	1		1	1			11,49	11,51
	11:00	36,05	33,58	2,47	0,00			1			1	1		1	1			13,03	13,04
	12:00	37,98	34,92	3,06	0,00			1			1	1		1	1			13,72	13,72
	13:00	39,40	35,13	4,27	0,00			1			1	1		1	1			13,73	13,73
	14:00	38,52	35,89	2,63	0,00			1	1		1	1		1	1			12,48	12,40
	15:00	38,01	35,52	2,48	0,00			1	1		1	1		1	1			11,18	11,18
	16:00	37,56	35,93	1,63	0,00			1	1		1	1		1	1			10,71	10,68
	17:00	38,33	37,20	1,13	0,00			1	1		1	1		1	1			11,40	11,41
	18:00	40,42	39,23	1,19	0,00			1	1		1	1		1	1			12,16	12,15
	19:00	41,29	39,39	1,90	0,00			1	1		1	1		1	1			12,80	12,81
	20:00	41,46	35,78	5,67	0,00			1	1		1	1		1	1			13,59	13,60
	21:00	42,36	38,22	4,14	0,00			1	1		1	1		1	1			13,69	13,68
	22:00	40,23	36,91	3,32	0,00			1	1		1	1		1	1			11,99	11,96
	23:00	36,93	32,07	4,86	0,00			1	1		1	1		1	1			12,10	12,12

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Τις πρωινές ώρες παρουσιάστηκαν τηλεπικοινωνιακά προβλήματα με τα ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ και ΑΠ ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ. Στο διάστημα 13:25 - 15:25 υπήρξε μερική διακοπή λόγω εργασιών στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης