ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	9,000	9,000	9,000	9,500	10,885	10,150	10,150	1,200	1,000	1,000	
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026	00:00	33,50	26,00	7,50	0,00			1	1		1	1							12,73	12,70
	01:00	30,75	24,03	6,72	0,00			1	1		1	1							10,92	10,94
	02:00	28,90	21,46	7,44	0,00			1	1		1	1							10,31	10,33
	03:00	27,52	20,58	6,94	0,00				1		1	1							10,95	10,94
	04:00	26,57	21,14	5,43	0,00				1		1	1							10,63	10,64
	05:00	26,20	20,38	5,82	0,00				1		1	1							10,47	10,47
	06:00	26,84	22,66	4,18	0,00			1	1		1	1							10,00	9,96
	07:00	30,51	23,39	7,12	0,00			1	1		1	1							10,04	10,05
	08:00	34,00	26,18	7,82	0,00			1	1		1	1							13,27	13,29
	09:00	36,15	28,41	7,74	0,00			1	1		1	1			1	4			13,72	13,72
	10:00	37,47	33,52	3,95	0,00			1			1	1			1	6			13,73	13,73
	11:00	39,66	36,26	3,40	0,00			1	1		1	1			1	6			13,56	13,55
	12:00	41,86	38,12	3,74	0,00			1	1		1	1			1	5			13,72	13,72
	13:00	43,33	40,20	3,12	0,00			1	1		1	1			1	6			13,73	13,73
	14:00	44,50	42,71	1,79	0,00			1	1		1	1			1	7			13,73	13,73
	15:00	44,15	42,12	2,03	0,00			1	1		1	1			1	7			13,73	13,73
	16:00	43,78	41,51	2,27	0,00			1	1		1	1			1	7			13,73	13,73
	17:00	44,66	42,67	1,98	0,00			1	1		1	1			1	7			13,73	13,73
	18:00	47,06	45,56	1,50	0,00			1	1		1	1			1	9			13,73	13,73
	19:00	46,90	44,85	2,06	0,00			1	1		1	1			1	10			13,73	13,73
	20:00	46,31	43,62	2,69	0,00			1	1		1	1			1	10			13,73	13,73
	21:00	46,25	44,19	2,05	0,00			1	1		1	1			1	10			13,73	13,73
	22:00	43,96	40,80	3,17	0,00			1	1		1	1			1	10			13,73	13,73
	23:00	40,71	38,16	2,55	0,00			1	1		1	1				8			13,73	13,73

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το διάστημα 8:30-14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης