

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. HZ (x4)	ΕΝΘΙΚ. HZ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026	00:00	7,97	7,77	0,19	1			1	1							0,60	0,59
	01:00	7,31	7,17	0,14				1	1							0,81	0,80
	02:00	6,69	6,60	0,09				1	1							0,19	0,18
	03:00	6,42	6,35	0,07				1	1							0,01	0,01
	04:00	6,30	6,21	0,10	1				1							0,81	0,85
	05:00	6,26	6,14	0,11	1				1							1,92	1,92
	06:00	6,62	6,44	0,18	1		1		1							1,50	1,49
	07:00	7,50	7,29	0,21	1		1		1							2,04	2,01
	08:00	8,69	8,56	0,13			1	1	1							1,43	1,38
	09:00	9,42	9,28	0,14		1		1	1							2,26	2,25
	10:00	9,78	9,60	0,17		1		1	1							2,18	2,17
	11:00	9,97	9,54	0,43		1		1	1							2,38	2,37
	12:00	10,11	9,51	0,60		1		1	1							2,52	2,53
	13:00	10,29	9,78	0,51		1		1	1							2,70	2,69
	14:00	10,14	9,66	0,48		1		1	1							2,57	2,58
	15:00	9,47	9,14	0,33		1		1	1							2,14	2,15
	16:00	9,04	8,80	0,24				1	1							2,54	2,53
	17:00	9,38	9,21	0,17				1	1							2,82	2,82
	18:00	10,31	10,20	0,11	1			1	1							2,89	2,89
	19:00	10,76	10,61	0,14	1			1	1							3,03	3,04
	20:00	10,70	10,57	0,13	1			1	1							3,03	3,04
	21:00	10,70	10,57	0,13	1			1	1					1		2,84	2,83
	22:00	9,92	9,87	0,05	1			1	1							2,36	2,34
	23:00	8,92	8,89	0,03	1			1	1							1,36	1,34



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης