

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	1,000			
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. HZ (x4)	ΕΝΘΙΚ. HZ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026	00:00	7,69	7,60	0,09			1	1	1							0,25	0,29
	01:00	6,95	6,90	0,06	1		1	1								1,55	1,55
	02:00	6,39	6,33	0,05	1		1	1								1,37	1,38
	03:00	6,16	6,09	0,08	1			1								1,83	1,83
	04:00	6,03	5,96	0,07	1			1								1,70	1,70
	05:00	6,04	6,01	0,04	1			1								1,71	1,70
	06:00	6,37	6,31	0,06	1			1								1,76	1,76
	07:00	7,03	6,92	0,11	1		1	1								1,32	1,18
	08:00	8,29	8,15	0,14	1		1	1	1							1,09	1,11
	09:00	9,09	9,02	0,07				1	1							2,49	2,52
	10:00	9,58	9,49	0,08				1	1							2,06	2,04
	11:00	9,85	9,75	0,10	1			1	1							2,25	2,24
	12:00	9,97	9,91	0,06	1			1	1							2,38	2,37
	13:00	10,00	9,90	0,10	1			1	1							2,41	2,40
	14:00	9,61	9,52	0,08	1			1	1							2,03	2,01
	15:00	9,09	9,03	0,07	1			1	1							1,86	1,86
	16:00	8,98	8,95	0,04				1	1							2,46	2,45
	17:00	9,27	9,25	0,01				1	1							2,74	2,74
	18:00	9,94	9,91	0,03	1			1	1							2,51	2,51
	19:00	10,42	10,34	0,08	1			1	1							2,82	2,82
	20:00	10,65	10,56	0,09	1			1	1							2,99	2,98
	21:00	10,80	10,63	0,17	1			1	1	1						3,02	3,01
	22:00	9,73	9,44	0,29	1			1	1							2,17	2,14
	23:00	8,67	8,49	0,18	1			1	1							1,10	1,09

Μερική διακοπή στις 07:20 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης