

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	1,000			
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	ΕΝΘΙΚ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026	00:00	9,18	8,66	0,51	1			1	1							1,73	1,74
	01:00	8,18	7,72	0,46				1	1							1,69	1,68
	02:00	7,58	7,13	0,44	1		1		1							1,66	1,76
	03:00	7,25	6,91	0,34	1		1		1							1,84	1,84
	04:00	7,13	6,65	0,49	1		1		1							1,72	1,72
	05:00	7,07	6,41	0,66	1		1		1							1,66	1,65
	06:00	7,36	6,67	0,69	1		1		1							1,93	1,94
	07:00	8,25	7,95	0,30	1		1		1				1			2,20	2,22
	08:00	9,44	9,25	0,19	1	1	1		1				1			2,32	2,33
	09:00	10,55	10,30	0,25	1	1		1	1					1		1,55	1,55
	10:00	11,01	10,52	0,49		1		1	1							2,89	2,92
	11:00	11,07	10,62	0,45		1		1	1					1		3,02	3,02
	12:00	11,37	10,58	0,79		1		1	1					1		3,04	3,04
	13:00	11,58	10,44	1,14		1		1	1					1		3,04	3,04
	14:00	11,61	10,49	1,12		1		1	1					1		3,04	3,04
	15:00	11,21	10,41	0,81		1		1	1							3,04	3,04
	16:00	11,00	10,35	0,65		1		1	1							3,04	3,04
	17:00	11,26	10,84	0,43		1	1	1	1							2,78	2,78
	18:00	12,15	11,65	0,50		1	1	1	1							3,03	3,03
	19:00	12,56	12,19	0,37		1	1	1	1							3,04	3,04
	20:00	12,10	11,35	0,75		1	1	1	1					1		2,99	2,98
	21:00	11,86	11,25	0,61		1	1	1	1					1		3,01	3,01
	22:00	10,95	9,96	1,00		1		1	1					1		2,93	2,93
	23:00	10,19	9,14	1,05		1		1	1							2,62	2,60

Στο διάστημα 14:30 με 17:35 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο ΑΠ ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ 2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης