

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	1,000			
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. HZ (x4)	ΕΝΘΙΚ. HZ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026	00:00	11,02	10,35	0,67			1	1	1					1		3,03	3,03	
	01:00	10,30	7,92	2,38			1	1	1							2,73	2,72	
	02:00	9,47	7,86	1,61			1	1	1								1,79	1,74
	03:00	8,98	7,27	1,71	1		1		1								2,86	2,93
	04:00	8,77	7,41	1,36	1		1		1								3,04	3,04
	05:00	8,59	7,99	0,60	1		1		1						1		2,86	2,85
	06:00	8,73	8,41	0,31	1		1		1						1		2,14	2,06
	07:00	9,43	9,08	0,35	1			1	1								1,75	1,74
	08:00	10,70	10,39	0,31	1			1	1						1		2,77	2,79
	09:00	11,93	11,32	0,61	1			1	1						2		3,04	3,04
	10:00	12,50	11,55	0,95	1			1	1						3		3,04	3,04
	11:00	12,62	12,10	0,52	1			1	1						3		3,04	3,04
	12:00	13,03	12,70	0,33	1			1	1						4		3,04	3,04
	13:00	13,69	13,37	0,32	1			1	1						4		3,04	3,04
	14:00	13,71	13,29	0,42	1			1	1						4		3,04	3,04
	15:00	13,22	13,12	0,10	1			1	1						4		3,04	3,04
	16:00	12,91	12,91	0,01	1			1	1						4		3,04	3,04
	17:00	12,95	12,95	0,00	1			1	1						4		3,04	3,04
	18:00	13,44	13,44	0,00	1			1	1						4		3,04	3,04
	19:00	13,66	13,66	0,00	1			1	1						4		3,04	3,04
	20:00	13,42	13,42	0,00	1			1	1						4		3,04	3,04
	21:00	12,30	12,29	0,01	1			1	1						3		2,81	2,77
	22:00	11,73	11,57	0,16	1	1	1	1	1								2,23	2,24
	23:00	11,90	11,60	0,31	1		1	1	1								2,89	2,89

Μερική διακοπή το διάστημα 21:34 – 21:57 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης