

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,500	1,500	1,500	5,500	5,500	0,600	0,800	0,800	0,800	1,000			
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. HZ (x4)	ΕΝΘΙΚ. HZ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2026	00:00	8,78	7,78	1,00	1	1		1	1							1,61	1,69
	01:00	8,13	6,61	1,52	1	1		1								2,72	2,70
	02:00	7,48	6,55	0,93	1	1		1								2,08	2,07
	03:00	7,17	6,52	0,66	1	1		1								1,77	1,75
	04:00	7,04	6,45	0,59	1	1		1								1,62	1,61
	05:00	7,00	6,58	0,43	1	1		1								1,59	1,60
	06:00	7,25	6,87	0,38	1	1		1								1,82	1,83
	07:00	8,19	7,65	0,54	1	1		1								2,42	2,42
	08:00	9,43	8,98	0,45	1	1	1	1							1	2,65	2,62
	09:00	10,32	10,11	0,21	1	1	1	1	1							2,15	2,16
	10:00	10,79	10,56	0,23			1	1	1							3,03	3,03
	11:00	11,12	10,99	0,13			1	1	1						1	3,01	3,00
	12:00	10,76	10,58	0,18			1	1	1						2	2,71	2,71
	13:00	11,61	11,51	0,10			1	1	1						2	3,04	3,04
	14:00	10,91	10,75	0,15			1	1	1						1	2,96	2,96
	15:00	10,05	9,76	0,29			1	1	1							2,49	2,47
	16:00	9,39	8,75	0,64			1	1	1	1						1,79	1,79
	17:00	9,60	8,81	0,78			1	1	1	1						1,99	1,99
	18:00	10,05	8,18	1,87			1	1	1							2,43	2,43
	19:00	10,39	7,71	2,68			1	1	1							2,80	2,79
	20:00	10,52	8,39	2,13			1	1	1							2,91	2,91
	21:00	10,43	8,59	1,84			1	1	1							2,84	2,83
	22:00	9,49	7,67	1,82			1	1	1							1,92	1,92
	23:00	8,45	7,60	0,85			1	1	1							0,89	0,87

Τήρηση υψηλότερης εφεδρείας μετά τις μεσημεριανές ώρες λόγω κακοκαιρίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης