

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
Η Ε Σ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2026	00:00	10,58	10,39	0,18		1	1			3		2,65
	01:00	9,83	9,19	0,64		1	1			2		2,65
	02:00	9,16	8,57	0,59		1	1			1		2,65
	03:00	7,93	7,61	0,32		1	1					2,65
	04:00	8,34	8,18	0,16		1	1					2,65
	05:00	8,69	8,45	0,24		1	1					2,65
	06:00	8,25	7,65	0,60		1	1					2,65
	07:00	8,57	7,99	0,58		1	1				1	2,65
	08:00	9,87	9,49	0,38		1					7	1,09
	09:00	9,99	9,66	0,33		1					7	0,60
	10:00	10,19	9,81	0,38		1					7	0,60
	11:00	10,46	10,07	0,39		1					7	0,60
	12:00	10,89	10,55	0,34		1					7	0,60
	13:00	11,20	10,80	0,39		1					7	0,60
	14:00	11,34	11,16	0,18		1				1	7	0,60
	15:00	11,74	11,73	0,02		1				1	7	0,60
	16:00	11,71	11,71	0,00		1				2	7	0,60
	17:00	11,61	11,61	0,00		1				2	7	0,60
	18:00	12,08	12,06	0,02		1				2	7	0,60
	19:00	12,62	12,51	0,11		1				2	7	0,60
	20:00	12,57	12,48	0,10		1				2	7	0,60
	21:00	12,60	12,60	0,00		1				2	7	0,60
	22:00	12,12	12,12	0,00		1				2	7	0,60
	23:00	11,42	11,30	0,12		1	1				7	0,60

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση