

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
Η Ρ Α Σ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026	00:00	10,88	10,88	0,00		1	1			4		0,60
	01:00	10,15	10,15	0,00		1	1			3		0,60
	02:00	9,55	9,55	0,00		1	1			3		0,60
	03:00	8,24	8,24	0,00		1	1					0,60
	04:00	7,96	7,96	0,00		1	1					0,60
	05:00	8,54	8,48	0,05		1	1					0,60
	06:00	8,47	8,40	0,07		1	1					0,60
	07:00	8,58	8,57	0,01		1	1					0,60
	08:00	9,32	9,32	0,00		1	1			2		0,60
	09:00	9,92	9,92	0,00		1					7	0,60
	10:00	10,42	10,42	0,00		1					7	0,60
	11:00	10,79	10,79	0,00		1				1	7	0,60
	12:00	11,26	11,26	0,00		1				1	7	0,60
	13:00	11,94	11,92	0,02		1				2	7	0,60
	14:00	12,06	12,05	0,01		1				2	7	0,60
	15:00	12,19	12,18	0,01		1				2	7	0,60
	16:00	11,93	11,93	0,00		1				2	7	0,60
	17:00	11,63	11,63	0,00		1				2	7	0,60
	18:00	12,26	12,26	0,00		1				2	7	0,60
	19:00	12,80	12,80	0,00		1				3	7	0,60
	20:00	12,68	12,68	0,00		1				3	7	0,60
	21:00	12,87	12,87	0,00		1				4	7	0,60
	22:00	12,69	12,69	0,00		1				3	7	0,60
	23:00	12,10	12,10	0,00		1				3	7	0,60

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση