

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
Η Ε Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΘΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026	00:00	11,42	11,42	0,00		1	1			2	5	0,60
	01:00	10,83	10,83	0,00		1	1			4		0,60
	02:00	10,06	10,06	0,00		1	1			3		0,60
	03:00	8,93	8,91	0,02		1	1			2		0,60
	04:00	8,86	8,83	0,03		1	1			1		0,60
	05:00	8,97	8,83	0,14		1	1			1		0,60
	06:00	9,39	9,23	0,16		1	1			2		0,60
	07:00	9,03	8,65	0,38		1	1			2		0,89
	08:00	10,44	9,94	0,50		1	1			3		1,99
	09:00	10,93	10,76	0,17		1					7	2,65
	10:00	11,31	11,25	0,06		1				1	7	2,65
	11:00	11,69	11,59	0,10		1				2	7	2,65
	12:00	12,08	12,04	0,04		1				2	7	2,65
	13:00	12,23	12,09	0,14		1				3	7	2,65
	14:00	12,17	11,98	0,19		1				3	7	2,65
	15:00	12,25	12,18	0,07		1				3	7	2,65
	16:00	11,51	11,51	0,00		1				3	7	2,65
	17:00	12,03	12,03	0,00		1				3	7	2,65
	18:00	12,60	12,60	0,00		1				3	7	2,65
	19:00	12,73	12,73	0,00		1				4	7	2,65
	20:00	12,00	12,00	0,00		1				3	7	2,65
	21:00	11,38	11,36	0,01		1				2	7	2,65
	22:00	10,82	10,81	0,02		1				1	7	2,65
	23:00	10,07	9,99	0,07		1					7	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση