

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
Η Ε Σ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026	00:00	9,34	9,34	0,00		1					6	2,65
	01:00	8,81	8,81	0,00		1	1			1		2,65
	02:00	8,24	8,24	0,00		1	1					2,65
	03:00	7,88	7,88	0,00		1	1					2,65
	04:00	6,63	6,63	0,00		1	1					2,65
	05:00	6,69	6,69	0,00		1	1					2,65
	06:00	7,00	6,99	0,01		1	1					2,65
	07:00	7,24	7,11	0,12		1	1					2,65
	08:00	7,98	7,85	0,13		1	1					2,65
	09:00	8,45	8,14	0,31		1					5	2,65
	10:00	8,71	7,95	0,76		1					5	2,65
	11:00	9,25	8,24	1,00		1					5	2,65
	12:00	10,34	8,61	1,73		1					6	2,65
	13:00	10,56	8,87	1,69		1					6	2,65
	14:00	10,52	9,03	1,49		1					6	1,90
	15:00	10,57	9,51	1,05		1					6	1,63
	16:00	10,41	9,08	1,33		1					6	2,52
	17:00	10,28	8,74	1,54		1					6	1,96
	18:00	10,68	9,64	1,04		1					6	2,44
	19:00	11,01	9,99	1,02		1					7	2,65
	20:00	10,78	9,70	1,08		1					7	2,65
	21:00	10,93	10,30	0,63		1					7	2,65
	22:00	10,64	10,10	0,54		1					7	2,65
	23:00	9,94	9,32	0,63		1					7	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση