

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 5 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή, 5 Ιουλίου 2026	00:00	8,92	7,82	1,10		1					4	2,65
	01:00	8,72	7,13	1,60		1	1					2,65
	02:00	8,28	6,32	1,96		1	1					2,65
	03:00	7,95	6,19	1,76		1	1					2,65
	04:00	7,69	5,87	1,82		1	1					2,65
	05:00	7,45	5,60	1,85		1	1					2,28
	06:00	7,57	5,67	1,90		1	1					2,00
	07:00	7,91	5,69	2,22		1	1			2		2,27
	08:00	8,26	5,79	2,47		1				3		2,65
	09:00	8,05	5,64	2,41		1				1	2	2,65
	10:00	8,85	6,39	2,46		1					3	2,65
	11:00	9,10	6,53	2,57		1				1	3	2,65
	12:00	9,45	6,84	2,61		1					3	2,65
	13:00	9,58	6,97	2,61		1					3	2,65
	14:00	9,59	6,98	2,61		1					4	2,65
	15:00	9,38	6,77	2,61		1					4	2,65
	16:00	8,60	6,00	2,60		1					4	2,65
	17:00	8,93	6,36	2,57		1					3	2,65
	18:00	9,45	6,98	2,47		1					4	2,65
	19:00	9,73	7,48	2,25		1					4	2,65
	20:00	9,56	7,56	2,00		1					5	2,65
	21:00	9,77	8,38	1,39		1					5	2,65
	22:00	10,67	9,57	1,10		1					7	2,65
	23:00	10,56	9,49	1,07		1					7	1,46

Μερική διακοπή στις 8:30 λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο δίκτυο. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση