

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
Η Ε Σ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026	00:00	9,75	8,74	1,00		1					5	1,93
	01:00	9,56	7,46	2,10		1	1					2,65
	02:00	8,95	7,00	1,95		1	1					2,65
	03:00	7,79	5,84	1,95		1	1					2,65
	04:00	7,82	5,44	2,38		1	1					2,65
	05:00	8,19	5,85	2,34		1	1					2,65
	06:00	8,14	5,77	2,38		1	1					2,65
	07:00	8,20	5,82	2,38		1	1					2,65
	08:00	9,37	6,96	2,40		1	1					2,65
	09:00	9,76	7,38	2,38		1					4	2,65
	10:00	10,25	7,85	2,40		1					5	2,65
	11:00	10,32	7,85	2,48		1					5	2,65
	12:00	10,53	7,98	2,55		1					5	2,65
	13:00	10,64	8,27	2,36		1					5	2,65
	14:00	10,62	8,16	2,46		1					5	2,65
	15:00	10,58	7,99	2,59		1					5	2,65
	16:00	9,97	7,44	2,53		1					5	2,65
	17:00	10,47	8,12	2,35		1					5	2,65
	18:00	11,11	9,00	2,11		1					6	2,65
	19:00	11,26	9,13	2,13		1					6	2,65
	20:00	11,07	9,50	1,57		1					7	2,65
	21:00	11,40	10,52	0,89		1				1	7	2,65
	22:00	11,06	10,17	0,89		1				1	7	1,88
	23:00	10,40	9,44	0,95		1					7	1,20

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση