

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΘΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026	00:00	9,62	8,79	0,83		1					5	1,20
	01:00	9,19	8,35	0,84		1	1					1,20
	02:00	8,26	7,32	0,94		1	1					1,20
	03:00	7,44	6,53	0,92		1	1					1,20
	04:00	7,96	6,97	0,99		1	1					1,20
	05:00	8,10	7,12	0,98		1				4		1,44
	06:00	7,64	6,57	1,07		1				5		1,50
	07:00	9,06	7,53	1,53		1				5		2,04
	08:00	9,98	7,92	2,06		1				6		2,65
	09:00	9,75	7,71	2,04		1				1	5	2,65
	10:00	10,14	7,80	2,33		1					5	2,65
	11:00	10,52	8,03	2,49		1					5	2,65
	12:00	10,75	8,21	2,54		1					5	2,65
	13:00	10,73	8,23	2,50		1					6	2,65
	14:00	10,37	7,95	2,41		1					5	2,65
	15:00	9,86	7,84	2,02		1					5	2,65
	16:00	10,86	8,92	1,94		1					6	2,65
	17:00	10,80	9,11	1,69		1					6	2,65
	18:00	11,33	10,03	1,30		1					7	2,65
	19:00	11,60	10,61	0,99		1					7	2,65
	20:00	11,50	10,95	0,54		1				1	7	2,65
	21:00	11,72	11,21	0,51		1				1	7	2,65
	22:00	11,55	10,95	0,60		1				1	7	2,65
	23:00	11,10	10,60	0,50		1				1	7	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση