

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
Η Ε Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026	00:00	10,25	10,02	0,23		1	1			1	6	2,65
	01:00	9,80	9,55	0,26		1	1			2		2,65
	02:00	9,12	8,68	0,44		1	1			1		2,65
	03:00	7,89	7,32	0,57		1	1					2,65
	04:00	7,85	7,20	0,65		1	1					2,65
	05:00	8,35	8,01	0,35		1	1					2,65
	06:00	8,62	8,28	0,34		1	1					2,65
	07:00	9,81	9,63	0,18		1	1			2		2,65
	08:00	10,39	10,24	0,15		1	1			2		2,65
	09:00	9,94	9,38	0,55		1					6	2,65
	10:00	10,34	10,13	0,21		1					7	2,65
	11:00	10,64	10,44	0,20		1					7	2,65
	12:00	10,94	10,83	0,11		1					7	2,65
	13:00	11,34	11,25	0,09		1				1	7	2,65
	14:00	11,43	11,29	0,13		1				1	7	2,65
	15:00	11,65	11,63	0,02		1				2	7	2,65
	16:00	11,74	11,74	0,00		1				2	7	2,65
	17:00	11,84	11,84	0,00		1				2	7	2,65
	18:00	11,78	11,78	0,00		1				2	7	2,65
	19:00	12,59	12,59	0,00		1				3	7	2,65
	20:00	12,53	12,51	0,02		1				4	7	2,65
	21:00	12,64	12,59	0,04		1				4	7	2,65
	22:00	12,28	12,28	0,00		1				4	7	2,65
	23:00	11,71	11,71	0,00		1				3	7	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση