

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
Η Ε Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026	00:00	10,72	10,72	0,00		1	1			2	6	2,65
	01:00	10,34	10,34	0,00		1	1			3		2,65
	02:00	9,58	9,58	0,00		1	1			3		2,65
	03:00	8,75	8,75	0,00		1	1			2		2,65
	04:00	8,26	8,26	0,00		1	1			1		2,65
	05:00	8,64	8,64	0,00		1	1			1		2,65
	06:00	8,85	8,85	0,00		1	1			1		2,65
	07:00	8,87	8,87	0,00		1	1			1		2,65
	08:00	10,13	10,00	0,13		1	1			2		2,65
	09:00	10,36	9,97	0,38		1					6	2,65
	10:00	10,86	10,76	0,10		1					7	2,65
	11:00	11,37	11,20	0,17		1				1	7	2,65
	12:00	12,37	11,63	0,74		1				2	7	2,65
	13:00	12,00	11,83	0,16		1				2	7	2,65
	14:00	11,82	11,46	0,36		1				2	7	2,65
	15:00	12,25	12,05	0,20		1				2	7	2,65
	16:00	11,37	11,34	0,03		1				2	7	2,65
	17:00	11,82	11,82	0,00		1				2	7	2,65
	18:00	12,30	12,30	0,00		1				3	7	2,65
	19:00	12,46	12,46	0,00		1				3	7	2,65
	20:00	12,58	12,58	0,00		1				3	7	2,65
	21:00	12,74	12,74	0,00		1				3	7	2,65
	22:00	12,45	12,45	0,00		1				3	7	2,65
	23:00	11,83	11,83	0,00		1				2	7	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση