

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΘΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026	00:00	10,88	10,23	0,64		1				2	6	0,93
	01:00	10,47	9,27	1,20		1	1			3		1,79
	02:00	9,86	8,38	1,48		1	1			2		1,80
	03:00	9,31	7,55	1,76		1	1			1		2,49
	04:00	9,08	7,21	1,87		1	1					2,65
	05:00	8,93	7,16	1,78		1	1					2,65
	06:00	9,02	7,04	1,98		1	1					2,65
	07:00	9,45	7,10	2,34		1	1					2,65
	08:00	9,66	7,29	2,37		1	1					2,65
	09:00	9,67	7,32	2,35		1					4	2,65
	10:00	9,83	7,31	2,52		1					4	2,65
	11:00	10,40	7,87	2,53		1					5	2,65
	12:00	11,34	8,81	2,52		1					6	2,65
	13:00	11,64	9,15	2,48		1					6	2,65
	14:00	12,02	9,48	2,53		1					7	2,65
	15:00	12,04	9,71	2,33		1					7	2,65
	16:00	12,09	9,85	2,24		1					7	2,65
	17:00	12,09	9,62	2,47		1					7	2,65
	18:00	12,40	10,16	2,24		1					7	2,65
	19:00	12,59	10,74	1,85		1					7	2,65
	20:00	12,65	11,49	1,17		1				2	7	2,65
	21:00	12,71	11,07	1,64		1				2	7	2,65
	22:00	12,33	11,31	1,02		1				1	7	2,65
	23:00	11,87	11,14	0,73		1				1	7	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στο διάστημα 8:00 με 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση