

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					4,500	4,500	4,500	0,000	0,000	0,750	1,000	
Η Ρ Ε Σ Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	ΗΖ ΕΝΟΙΚ. (x7)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026	00:00	11,53	10,20	1,34		1				2	6	2,65
	01:00	10,80	8,92	1,88		1	1			3		2,65
	02:00	10,16	8,01	2,15		1	1			2		2,65
	03:00	9,93	7,63	2,30		1	1			1		2,65
	04:00	9,66	7,16	2,50		1	1			1		2,65
	05:00	9,12	6,55	2,57		1	1					2,65
	06:00	9,31	6,88	2,42		1	1					2,65
	07:00	9,78	7,24	2,54		1	1					2,65
	08:00	10,52	7,95	2,57		1	1					2,65
	09:00	10,83	8,23	2,60		1					5	2,65
	10:00	11,56	8,95	2,61		1					6	2,65
	11:00	11,81	9,21	2,61		1					6	2,65
	12:00	12,02	9,43	2,59		1					7	2,65
	13:00	12,21	9,62	2,59		1					7	2,65
	14:00	12,05	9,45	2,59		1					7	2,65
	15:00	12,11	9,53	2,58		1					7	2,65
	16:00	12,11	9,54	2,57		1					7	2,65
	17:00	12,11	9,52	2,58		1					7	2,65
	18:00	12,66	10,09	2,57		1					7	2,65
	19:00	12,88	10,67	2,21		1					7	2,65
	20:00	12,26	10,22	2,03		1					7	2,65
	21:00	11,76	9,36	2,40		1					7	2,65
	22:00	10,95	8,83	2,12		1					7	2,65
	23:00	10,12	8,19	1,94		1					6	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση